



Domovní rozvodnice, 24TE, IP40/20, pod omítku
kompletní, dveře plné, bílá barva, např. KLV-24-UPS/F
jmenovitý proud I_{jn} = 40A

Napěťová soustava 3NPE, 50 Hz, 400V/TN-C-S
Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.3 – aut. odpojení od sítě, proud. chráničem

Zodpověd. projektant	Vypracoval	IČO	JAN HRABAL	
Hrabal Jan	Hrabal Jan	18962076		
Místo: Olomouc			DOBROVSKÉHO 25, OLOMOUC	
Zadavatel : Univerzita Palackého, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc			PSČ 77200, TEL 585221140	
Akce: Vybudování čtyř kanceláří ve 2.NP Křížkovského 511/8			Zak.č.	09/18
			Datum	08/2018
			Stupeň	DPS
			Měřítko	
Název: D1.4. silnoproudá elektrotechnika Rozvaděč R4b – kanceláře			Číslo kopie	Číslo výkresu D1.4.3