

LEGENDA POTRUBÍ

PŘÍVODNÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ CHLADÍCÍ VODY DO CHLADÍCÍCH STROPŮ

VRATNÉ PLASTOVÉ POTRUBÍ CHLADÍCÍ VODY DO CHLADÍCÍCH STROPŮ

LEGENDA CHLADÍCÍCH PANELŮ

CHLADÍCÍ PANEL 600x1600 (ŠÍŘKA x VÝŠKA)
SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA tl. 12,5mm S INTEGROVANOU TRUBIČKOU 6x1

POZNÁMKA

- POTRUBÍ K ROZDĚLOVAČI A CHLADÍCÍM STROPŮM BUDE V PODHLEDECH
- TEPLOTNÍ SPÁD – CHLADÍCÍ STROPY 16/18°C
- CHLADÍCÍ PANELY BUDOU NAPOJENY NA ROZVOD CHLADÍCÍ VODY POMOCÍ TIECHELMANNOVA ZAPOJENÍ
- V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH BUDOU UMÍSTĚNY ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY, V NEJIŽŠÍCH MÍSTECH BUDOU UMÍSTĚNY VYPOUŠTĚCÍ KOHOUTY
- CHLADÍCÍ STROPY JSOU NAVRŽENY NA MAXIMÁLNÍ DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ, V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH MŮŽE DOJÍT KE KRÁTKODOBÉMU ZVÝŠENÍ TEPLOTY

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. PAVEL BURIAN	ING. JAKUB DVOŘÁK	ING. ONDŘEJ SEGET

TZ pro, s.r.o.
Filipínského 55
615 00 Brno
tzpro@tzpro.cz
www.tzpro.cz
KONCEPCE PROJEKCE INŽENÝRING

INVESTOR: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTU KATEŘÍNSKÁ 17 PRO CMTF ÚP V OLOMOUCI

DATUM	09/2017
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
Č. ZAKÁZKY	54/2017

PROFESE: CHLAZENÍ

OBSAH: SCHÉMA ZAPOJENÍ – OKRUH Č.6 A Č.7

MĚŘÍTKO: –

Č.VÝKRESU: **D.1.4.5–b07**