

4NP

č.m.	účel místnosti	m2
4.02	chodba	23,3
4.02	komunikační prostor	31,6
4.03	schodiště + nástup vytah	20,8
4.04	zasedací míst. / učebna	32,3
4.05	pracovna výzkumu	11,5
4.06	pracovna výzkumu	12,1
4.07	pracovna výzkumu	19,2
4.08	pracovna výzkumu	15,0
4.09	pracovna výzkumu	16,3
4.10	pracovna	19,0
4.11	pracovna	13,1
4.12	pracovna	12,6
4.13	knihovna	12,5
4.14a	soc záz. - předsíň	2,6
4.14b	soc záz. - WC muži	8,8
4.14c	soc záz. - WC ženy	5,9
4.15	úklid	1,1
	Podlahová plocha celkem:	**257,7**
4.16	balkon	6,4

LEGENDA PRVKŮ

- SPÍNAČ ŘAZENÍ –1–
- SPÍNAČ ŘAZENÍ –5–
- SPÍNAČ ŘAZENÍ –6–
- SPÍNAČ ŘAZENÍ –6+6–
- ČIDLO POHYBU
- ZÁSUVKA 230V/16A
- ZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
- V– VENTILÁTOR S DOBĚHEM, OVLÁDÁNÍ PŘES POHYB. ČIDLO
- TR TRANSFORMÁTOR PISOARY
- VÝVOD 400V/16A
- ROZVODNICE
- UZEMNĚNÍ / POSPOJENÍ
- VYPÍNAČ 400V
- H/ T/R NOUZOVÁ SIGNALIZACE

POZNÁMKA :

- NAPÁJECÍ SÍŤ ČEZ: 3+NPE,AC,230/400V/TN–C
- NAPÁJECÍ SÍŤ RH: 3/N/PE,AC,230/400V/TN–S
- OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ CHRÁNIČEM
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM HILTI

ARCHITEKT :	VYPRACOVAL :
Ing. arch Lukáš Blažek **Ing. Vítězslav Petr**	Michal Prokeš
KRAJ : Olomouc	MÍSTO : k.ú. Olomouc město
INVESTOR :	Univerzita Palackeho v Olomouci, IČ 61989592
AKCE :	rekonstrukce objektu Kateřinska 17 pro CMTF UP v Olomouci
ČÁST PD :	DOKUMENTACE STAVBY
OBSAH :	D1.47. Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky
	PŮDORYS 4.NP

PRO M&P Excel s.r.o.
Křížkovského 3
Olomouc
779 00
tel: 602515841
mail: michal.prokes@pro-map.cz

DATUM :	9/2017
STUPEŇ :	DPS
MĚŘÍTKO :	1:50
ČÍSLO ZÁK. :	17-222
VÝKRES Č. :	6