

OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE:	R05
PROVEDENÍ, VZOR :	OCELOPLECH. ROZVÁDĚČ
ROZMĚR :	š/v/h=600x600x250mm
NÁTER :	RAL 6005 Moosgrun MATNÁ
DĚLENÍ MEZI POLI :	—
PŘÍVODY :	VRCHĚM
VÝVODY :	VRCHĚM/SPODEM
KRYTÍ (ČSN 33 2000-5-51)	IP30/20
PROSTŘEDÍ (ČSN 33 2000-3):	NORMÁLNÍ
POŽÁRNÍ OPATŘENÍ:	EI 30 DP1

#### POZNÁMKA :

- NAPÁJECÍ SÍŤ: 3+NPE,AC,230/400V/TN-C
- SÍŤ R05: 3/N/PE,AC,230/400V/TN-S
- OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE  
ČSN 33 2000-4-41ed2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM  
OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ CHRÁNIČEM
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY  
UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM

ARCHITEKT :	VYPRACOVAL :	 <div> Křížkovského 3 Olomouc 779 00 tel: 602515841 mail: michal.prokes@pro-map.cz </div>	
<b>Ing. arch Lukáš Blažek</b> <b>Ing. Vítězslav Petr</b>	<b>Michal Prokeš</b>		
KRAJ : Olomouc	MÍSTO : k.ú. Olomouc město		
INVESTOR : Univerzita Palackého v Olomouci, IČ 61989592			
AKCE :	rekonstrukce objektu Kateřinska 17 pro CMTF UP v Olomouci	DATUM :	9/2017
ČÁST PD :	DOKUMENTACE STAVBY	STUPEŇ :	DPS
OBSAH :	D1.47. Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky	MĚŘÍTKO :	
ROZVODNICE R05		ČÍSLO ZÁK. :	17-222
		VÝKRES Č. :	18