T36 T35 T56 T54 T57 T52 T50 T49 T48 T47 T44 T43 T40 T39 T22 T21 T25 T24 T23 T2 T37 T32 T31 T28 T29 T27 T26 T8 T16 T15 T6 T1 T18 T7 T14 T58 T9 T10 T11 T12 T13' T19'' T20 T3 T4 T5'

UKONČENO NAD PODLAHOU 2x OV DN15
IZOLOVÁNO PROTI ZAMRZNUTÍ

+8.600 +9.650

4.20c 4.33 4.34 4.35 4.36b 4.36 4.19 4.20 4.20a 4.20b

12x150x120 7x150x120 10x140x120

PROSTUP 220 ODSAVOK

+13.870

LEGENDA :

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ SPIRÁLOVÉ POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ OHÝBANÉ POTRUBÍ
- ODVODNÍ POTRUBÍ
- ODVODNÍ SPIRÁLOVÉ POTRUBÍ
- ODVODNÍ OHÝBANÉ POTRUBÍ
- OTOPNÁ SOUSTAVA - PŘÍVOD
- OTOPNÁ SOUSTAVA - ZPĚTNÁ
- OHÝBANÉ POTRUBÍ
- NOSNÝ ROZVODNÝ PROFIL PŘÍČNÉ VEDENÍ JE STŘÍŠE
- VEDENÍ - STÁVAJÍCÍ STUDENÁ PITNÁ VODA
- VEDENÍ - STÁVAJÍCÍ TEPLÁ VODA
- VEDENÍ - STÁVAJÍCÍ CIRKULAČNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

OTOPNÁ TĚLESA LITINOVÁ
20/500/160 - POČET ČL. VÝŠKA/HLOUBKA
TRV 15 - RUČNÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL/ZÁMOVKA
RVE 15 - RUČNÍ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ/ZÁMOVKA
HLAVICE RVC - OCHRANA MAR

POZNÁMKY:
- POTRUBNÍ ROZVODY VEDENY POD STROPEM SPOLEČNĚ S ROZVODY SILNOPROUDU, SLABOPROUDU A KABELOVÉ ČVT – OPTICKÉ KABELY PŘI MONTÁŽI DBÁT NA ZÁVRAVOST OPTICKÝCH KABELŮ
- NOSNÝ VPT 150 ZAVĚŠENÝ DLE KARTÉZE (ČSN)
- IZOLAČNÍ POLOHU VEDENÍ NA NOSNÍCH KOORDINOVAT PŘED DOKONČENÍM STAVBY, KOTVENÍ DÝMOVOD, ZESPOD NOSNÍKŮ
- POTRUBÍ NA NOSNÍCH KOTVENO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ – ÚCHYTŮ, OBJÍMEK. A ZÁVITOVÝCH TYČÍ DLE ČSN POTRUBÍ
- LEDVÉ POTRUBÍ MIMO ZÁVITOVÝCH NOSNÍKŮ KOTVENO DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ – ÚCHYTŮ, OBJÍMEK. A ZÁVITOVÝCH TYČÍ DLE ČSN POTRUBÍ
- IZOLOVÁNÍ POTRUBÍ ZAŘÍZENÍ, ZAJISTIT DLE KAZ PŘI PRŮCHODU STROPY MEZI PODLAŽÍMI
- ODSKOKY NA POTRUBÍ MEZI PODLAŽÍMI PROVEST V POZLAZE DLE ŠÍŘKY DLAŽ
- POTRUBÍ LEDVÉHO ROZVODU A STOJANŮ POTRUBÍ IZOLOVÁNO IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY S AL FÓLIÍ – VIZ TABULKY TL. IZOLACE
- POTRUBÍ PŘÍPOJEK IZOLOVÁNO IZOLACÍ ARMILON
- NA PATKÁCH STOJANCŮ POTRUBÍ STAZENY REGULÁTORY DIF. TLAKU A VYVAŽOVACÍ VENTILY A VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTY
- NASTAVENÍ REGULACE VYVÁŽOVACÍCH VENTILŮ A TRV V TABULCE NASTAVENÍ VENTILŮ V PD
- KOMPENZÁTORY V KOTELNÉ OLMOVÉ, NA POTRUBÍ LEDVÉHO ROZVODU OCELOVÉ U NOVOVZNĚ NEREZOVÉ
- OTOPNÁ TĚLESA LITINOVÁ, VENTILY TRUBNOVÉ SE STĚNĚ, PODOT DLE VELIKOSTI TĚLESA
- TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ
- TERMOELEKTRICKÁ HLAVICE A KABELÁŽ VČ. MONTÁŽE ZODAVKOU MaR
- KABELÁŽE HLAVIC PŘI UMÍSTĚNÍ V MÍSTĚ VENTILU V KANÁLU KE BYTOVÉ ÚNOTKOU – VIZ PD MaR
- POTRUBÍ PŘÍPOJEK DN15x1,2, K TĚLESŮM JE VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI

±0.000=214.550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26
pro FF UP v Olomouci

INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: T4T, s.r.o., Bratrancov 119, 273 63 Bratrancov, T4T, s.r.o., Registrace: odd. C, vložka 21	PROJEKTANT: Ing. Jiří Chmel, Sokolská 136/53, 75702 Valašské Meziříčí, IČ: 68345246
SPOLUPRACUJÍCÍ PROJEKTANT: Ing. Petr Lukáš	VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Vlastimil Straka	KONTROLOVAL:
STUPEŇ: DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	DATUM: 12/2017	
PROFESNÍ ČÁST: D1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	MĚŘÍTKO: 1:50	
PROJEKČNÍ ČÁST: SO 01.1 - HLAVNÍ BUDOVA	FORMÁT: 28xA4	
NÁZEV VÝKRESU: VYTÁPĚNÍ - 4.NP	ČÍSLO VÝKRESU: D1.4.3. 06 00	