



BKP Global s.r.o.
Zuzana Novotná
Tovární 1059/41
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

30.5.2019

NAŠE ZNAČKA

1104253674

VYŘIZUJE / LINKA

Lukáš Tomčík / 800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Přerov / 26.6.2019

VĚC: **Vyjádření k projektové dokumentaci**

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s.

Údaje o stavbě:

Název stavby: „Olomouc, Envelopa – zpevněná plocha Přírodovědecké fakulty“

Kat. území: Olomouc-město

Parc.číslo: 250/2, 94/69dle PD

Č. map. listu:

Předložené podklady:

PD stavby

Po prověření Vámi zaslané dokumentace jsme zjistili, že nově navržená okružní křižovatka a úprava komunikace je situována do ochranného pásma (OP) stávajícího zemního kabelového vedení vysokého napětí 22kV (VN).

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí** s územním a stavebním řízením pro výše uvedenou stavbu pouze při dodržení následujících podmínek:

- **stavebník zajistí ochranu zařízení** energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, **aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození**. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.
- Před započatím stavby zajistí zhotovitel **vytýčení kabelového vedení (servisní organizace ČEZ Distribuce, Oddělení Olomouc) a ruční vykopání sond** pro přesné zjištění polohy a hloubky uložení kabelů v terénu. Zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny ručně. Jestli byly vykopány ručně sondy pro přesné zjištěné místa a hloubky uložení všech kabelových vedení, je možno provádět výkopové práce bagrem již od 0,5 metru od kraje kabelového vedení. Před záhozem výkopů je nutné přizvat příslušného technika servisní organizace ČEZ Distribuce, oddělení Olomouc ke kontrole uložení kabelového vedení. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.

Toto stanovisko má platnost 12 měsíců od data vydání a lze ho použít pro účely územního a stavebního řízení. Při dalším kontaktu uvádějte číslo stanoviska 1104253674.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení správy energetického majetku

Přílohy:

1. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení