

LEGENDA MÍSTNOSTI

Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha		Strop (podhled)		Stěny		Poznámka
			Typ	Ozn.	Typ	Ozn.	Typ	Ozn.	
7.01	WC mužů-předstř.	4,32	KD		OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.02	WC mužů-WC	13,85	KD		OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.03	Umývárna+sprchy-muži	16,05	KD		OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.04	Pokoje	19,66	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.05	Pokoje	17,43	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.06	Studovna	7,81	WMV	A4	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.06a	Lodžie	6,80	NEREŠENO						
7.07	Kuchyně	7,81	WMV	A3	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.08	Pokoje	19,32	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.09	Pokoje	18,78	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.10	Pokoje	18,78	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.11	Pokoje	18,78	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.12	Pokoje	18,78	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.13	Pokoje	18,78	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.14	Pokoje	18,78	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.15	Pokoje	18,78	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.16	Pokoje	18,78	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.17	Kuchyně	18,78	WMV	A3	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.18	Lodžie	6,80	NEREŠENO						
7.19	Pokoje	19,32	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.20	Pokoje	19,32	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.21	Umývárna+sprchy ženy-předstř.	19,32	KD		OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.21a	Umývárna+sprchy ženy	14,26	KD		OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.21b	Skid	1,36	KD		OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.22	WC ženy-předstř.	2,75	KD		OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.22a	WC ženy-wc	13,75	KD		OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.22b	Skid	1,36	KD		OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.23	Schodiště	21,79	PVC		OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.23a	Výťah	1,80	NEREŠENO						
7.24	Pokoje	19,32	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.25	Pokoje	18,78	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.26	Pokoje	18,78	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.27	Pokoje	19,10	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.28	Pokoje	19,10	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.29	Pokoje	18,78	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.30	Pokoje	18,78	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.31	Pokoje	18,78	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.32	Pokoje	19,32	WMV	A2	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.33	Schodiště	21,79	PVC		OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.33a	Výťah	1,80	NEREŠENO						
7.34	Chodba	135,43	WMV	A1.1	OMITKA sprava	MALBA nová	C1	OMITKA sprava	MALBA nová
7.35	Předsí	148,05	NEREŠENO						
7.37	Předsí	147,81	NEREŠENO						


Legenda

- Optický detektor
- Teplotní detektor
- Tlačítkový hlásič
- Sířena eps systému
- Sířena s majákem eps systému
- Ústředna EPS včetně zdroje a akumulátorů
- Tlačítko Central stop
- Tlačítko Total stop
- Obslužné pole požární ochrany
- Klíčový trezor požární ochrany
- Záběskový maják
- Zařízení dálkového přenosu
- Rozvaděč pro ovládání návaznosti EPS

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Slaboproudé rozvody a zařízení oddělené od rozvodu NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed 2 provedena majím napětím SELV nebo PELV.

Zařízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodů NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed 2 provedena izolací, případně doplňkovou ochranou proudovým chráničem (řeší projektová dokumentace rozvodu NN).
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41ed 2 provedena samostatným odpojením od zdroje (v návaznosti na typ sítě rozvodu NN, řeší projektová dokumentace rozvodu NN).



ZAKÁZKA: Olomouc, VŠK, tř. 17 Listopadu, opravy Olomouci, VŠK, tř. 17 Listopadu, nový výťah		ZAK. ČÍSLO: 31-174341		PARE: 03/2020	
ČÁST: SLABOPROUD		ČÁST: D.1.4.5		ČÍSLO VÝKRESU: b.06	
VÝKRES: PŮDORYS 7.NP - EPS					