PŮDORYS 3.PODLAŽÍ



Tabulka místností				
Číslo	Jméno	Výška [m]	Strop	Úroveň
3.01	CHODBA	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.02	VÝTAH	17,45	MALBA	-5.050
3.03	ÚKLID	2,6	SÁDROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	+9.050
3.04	KUCHYŇKA	3,5	SÁDROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	+9.050
3.05	STROJOVNA VZT	3	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.06	NIKA	–	–	–
3.07	WC-INVA	2,6	SÁDROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	+9.050
3.08	WC ŽENY	2,6	SÁDROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	+9.050
3.09	WC MUŽI	2,6	SÁDROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	+9.050
3.10	VÝTAH	–	MALBA	–
3.11	SCHODIŠTĚ	–	MALBA	–
3.12	ZU-ERBÍT	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.13	ZU-ADMISSION OFFICE, DEGREE ST.	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.14	ZU-INT. M. CENTER	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.15	ZU-WELCOME OFFICE	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.16	ZU-KANCELÁŘ	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.17	ZU-AURORA	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.18	CHODBIČKA	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.19	ZU-OPEN OFFICE	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.20	ASISTENTKA PR	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.21	PROJEKTOR	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.22	ZASEDACÍ MÍSTNOST	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.23	CHODBIČKA	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.24	ZO-KANCELÁŘ	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.25	ZO-VEDOUCÍ	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.26	ZO-KANCELÁŘ	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.27	ZO-KANCELÁŘ	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.28	ZO-KANCELÁŘ	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.29	ZO-KANCELÁŘ	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.30	ZO-KANCELÁŘ	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.31	CHODBIČKA	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.32	ZO-KANCELÁŘ	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.33	ZO-KANCELÁŘ	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.34	ZO-KANCELÁŘ	3,7	AKUSTICKÝ PODHLED	+9.050
3.35	WC MUŽI	3,5	SÁDROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	+9.050
3.36	WC ŽENY	3,5	SÁDROKARTONOVÝ, VLHKU ODOLNÝ PODHLED	+9.050

Celková plocha [m²] 818,6

⊡ tlačítko pro manuální spouštění větrání CHÚC A

R31 podružný rozvaděč, IP30, CYKY 5x10
R32 podružný rozvaděč, IP30, CYKY 5x10
R33 podružný rozvaděč, IP30, CYKY 5x10
OS elektrický osoušeč ruk, 2,6kW/230V
MaR2 rozvaděč pro VZT jednotku – 1,5kW/400V, CYKY 5x2,5
HVRF-1 Hydro modul – 0,9kW/230V, CYKY 3x2,5
SPLIT ochlazování servrovna – 2,94kW/400V, CYKY 5,2

chráněná úniková cesta (CHÚC) – el. vedení musí splňovat požadavky vyhlášky 23/2008 Sb. :
– volně vedený kabel musí být v provedení B2cas1d0, závěsy odolnost R15
– pod omítkou o tl. min. 10mm
– průchody požárními stěnami utěsnit ucpávkou s požár. odolností R15

Kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu jsou v provedení dle ČSN 730802 a vyhlášky č. 23/2008 Sb kabel. žlab

vodiče – zás. 230V – CYKY 3Jx2,5

vedení – pod omítkou
v konstrukci sádrokart. stropů–trubka ochr.

Klasifikace vnějších vlivů dle ČSN 332000–5–51 ed.3
z hlediska působení vnějších vlivů jsou
vnitřní prostory normální

Umývací prostory dle ČSN 332130 ed. 3

Před nástupem montáží upřesněte návaznosti na ostatní profese a dodavatele technologií

Vzdálenost mezi vedením nn a SLP – min. 200

Napěťová soustava 3NPE, 50 Hz, 400V/TN–S
Ochrana dle ČSN 332000–4–41 ed. 3 – aut. odpojení od sítě , proud. chráničem

Zodpověd. projektant: Hrabal Jan	Vypracoval: Hrabal Jan	IČO: 18962076	JAN HRABAL DOBROVSKÉHO 25, OLOMOUC PSČ 77200,TEL. 585221140
Místo: Olomouc			
Investor: Univerzita Palckého Olomouc, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc			
Akce: CENTRUM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Olomouc, tř. Svobody 8			Zak.č. 04/20 Datum 07/2020 Stupeň DSP Měřítko 1:100
Název: D1.4.g silnoproudá elektrotechnika 3. podlaží – obvody nn			Číslo kopie Číslo výkresu D1.4.g.8