

Legenda značek

| značka | popis   |
|--------|---|
|        | Rozvodnice  |
|        | Přisazené svítidlo LED 15W                          |
|        | Přisazené svítidlo LED 19W                          |
|        | Přisazené svítidlo LED 15W IP44, tř. II             |
|        | LED páska 12V, 14W/m vč. AI profilu a opál difuzoru |
|        | Zdroj pro LED páska 12V/20W                         |
|        | Zdroj pro piscoary (dodávka ZTI)                    |
|        | Vývod pro připojení splachovače piscoaru            |
|        | Ventilátor, dodávka VZT                             |
|        | Zásuvka 230V IP20/IP44                              |
|        | Ovladače řaz. 1:1 ; 5:6                             |
|        | IR spínač nástěnný                                  |
|        | Ochranné pospojování                                |
|        | Stoupací / klesací vedení                           |
|        | Ořivač vody   |
|        | Osoušec rukou JET DRYER                             |
|        | Přetěpávací zařízení, dodávka ZTI                   |



| Č.M.  | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA |
|-------|-----------------|--------|
| 12.08 | PŘEDSÍN         | 6,82m² |
| 12.09 | WC MUŽI         | 7,99m² |
| 12.10 | WC ŽENY         | 6,73m² |

POZNÁMKA:

Kabeľové rozvody budou provedeny kabely CYKY s uľožením v elektroinstalováních pod omítkou, nad podhledem, ve stavebních konstrukcích, v trubkách, stávojcích stupních odp. Pro uľožení kabeľů budou dodrženy ustanovení ČSN 33 2130 ed. 3 a ČSN 33 2000–5–52 ed. 2.

– ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000 4–41 ed.3

– ŽIVÉ ČÁSTI: IZOLACI, KRYTÍEM, POLOHOU

– NEŽIVÉ ČÁSTI: ZAKLADNÍ

– AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNKOVÁ

– PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM  
– DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM

SOUSTAVA:

VNĚŠÍ VLVY:

3+PEN 50HZ 400/230V/TN–C–S  
DLE ČSN 33 2000–5–51 ED.3 VZ. TZ

|   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| Generální projektant  |  | ATELIER  |                         |
| ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.  |  | POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.                               |                         |
| MAHAEROVA 15, 772 00 OLOMOUČ, tel:fax 585 225 509, e-mail: atelier@pdpquck.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092 |  | 15.11.2020   |                         |
| Zodpovědný projektant   |  | Ing. arch. Jan POLÁCH                                  | AUTORIZACE - ČKA 00 231 |
| Ing. Robert BRAVENEČ  |  | AUTORIZACE - (0411) 181111                             |                         |
| Autor   |  | Ing. arch. Jan POLÁCH,                                 | Ing. Robert BRAVENEČ    |
| Projektant  |  | Ing. Dušan Skopal                                      | Ing. Dušan Skopal       |
| Výpracoval  |  | Ing. Dušan Skopal                                      | Ing. Dušan Skopal       |
| Projekt - název stavby  |  | UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERSITY PALACKÉHO V OLOMOUCI       |                         |
| OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ   |  | Univerzitní 225/3, par.č. st 216/2 k.ú. Olomouc- město |                         |
| Investor  |  | Univerzita Palackého v Olomouci                        |                         |
| Adresa  |  | Křižkovského 511/8, Olomouc 779 00                     | IČO                     |
| Místo   |  | Univerzitní 225/3, par.č. st 216/2 k.ú. Olomouc- město | Kraj                    |
| Stavba dok  |  | dokumentace pro ohlášení stavby a provedení stavby     | Datum                   |
| Číslo dok   |  | TZB – ELEKTROINSTALACE                                 | Měřitko                 |
| Číslo záležitosti   |  | 14/2020  | Jazyk                   |
| PŮDORYS MEZIPATRO 1NP÷2NP   |  | D.14.3-04  |                         |