



| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|--|
| Generální projektant | | | | ATELIER | |
| ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o. | | | | POLÁCH & BRAVENEC s.r.o. | |
| MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel:fax: 585 725 509, e-mail: atelierp@atelierp.cz, ič: 25870092, DIČ: CZ 25870092 | | | | | |
| Zodpovědný projektant | | Ing. arch. Jan POLÁCH | | AUTORIZACE - ČKA 00 231 | |
| Ing. Robert BRAVENEC | | AUTORIZACE - ČKAIT 1307711 | | | |
| Autor | | Ing. arch. Jan POLÁCH, | | | |
| Projektant | | RADEK VYRUBAL, ČKAIT 1202072 | | Radek | |
| Vpracoval | | RADEK VYRUBAL, ČKAIT 1202072 | | Radek Vlad | |
| Projekt - název stavby | | Radek Vlad | | | |
| KATEŘINSKÁ 17, OLOMOUC – ÚPRAVA DVORA | | | | | |
| Kateřinská 653/17, parc. č. st. 808 – k.ú. Olomouc-město | | | | | |
| Investor | | | | | |
| Univerzita Palackého v Olomouci | | | | | |
| Adresa | | Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc | | IČO | |
| | | 61989592 | | | |
| Místo | | Kateřinská 653/17, parc. č. st. 808 – k.ú. Olomouc-město | | Kraj | |
| OLOMOUCKÝ | | Datum | | 2020-05 | |
| Status dok. | | STAVEBNÍ POVOLENÍ/PROVÁDĚNÍ STAVBY | | | |
| Číslo dok. | | S0.02.3 OSVĚTLENÍ DVORA | | Měřítko | |
| | | 1:75 | | | |
| Číslo zakázky | | 17/2020 | | Jazyk | |
| | | CZ | | | |
| Název dokumentu | | Číslo dokumentu | | | |
| SITUACE | | S0.02.3-201 | | | |

Napěťová soustava :

1/N/PE AC, 230V, 50Hz, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

zákadní ochrana (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí):

- izolací živých částí
- přepážkami a kryty

ochrana při poruše (ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí):

- ochranné pospojování
- automatické odpojení v případě poruchy

Vnější vlivy stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

venkovní osvětlení:

AA2+AA4, AB2+AB4, AD4, AE4, AL2 – prostory zvýší nebezpečně

Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s článkem ZA.4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 považovány za normální.

Součástí projektové dokumentace je TECHNICKÁ ZPRÁVA, ve které jsou uvedeny požadavky a doplňující informace k navržené elektrické instalaci, které není možno uvést ve výkresové části.