

# LEGENDA SVÍTIDEL

---

**Část dokumentace:**

SO.02.3 OSVĚTLENÍ DVORA

---

**Stupeň PD:**

dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby – DSP+DPS

---

**Název akce:**

KATEŘINSKÁ 17, OLOMOUC - ÚPRAVA DVORA

---

**Generální projektant:**

ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.

MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, IČ: 25870092

---

**Projektant:**

Radek VYROUBAL, ČKAIT 1202072

---

**Vypracoval:**

Bc. Milan Brachtl

---

**Investor:**

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Křížkovského 511/8, Olomouc

IČ: 61989592

---

**Datum:**

05/2020

---

číslo pare:

---

číslo dokumentu:

**SO.02.3-401**

# F1

---


LED svítidlo venkovní zápusné do betonové zídky

LED driver na 230V, 272 x 149 mm, asymetrické vyzařování

barva antracit

1330lm / 10W / 4000K

IP65, tř.I



Vypracoval:

Bc. Milan Brachtl

T: 774505693

brachtl@cgt.cz

## F2

---

LED svítidlo pro venkovní osvětlení z hliníkového odlitku a plechové stříšky, opálový difuzor

2700lm / 17W / 4000K

IP55, tř.I

+ stožár ocelový bezpaticový dvoustupňový sadový 2m, černý (antracit)  
vč. svorkovnice a atypického uchycení do betonové zdi



Vypracoval:

Bc. Milan Brachtl

T: 774505693

brachtl@cgt.cz