




Litínový krycí rošt B125

Vyrovnávací díl



Dvorní vpust' 300/300mm



Poznámka:

Dvorní vpust' 300/300/440mm je navržena z polymeryckého betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím. Vpust' budou opatřeny jednak vyrovnávacím dílem výšky 60mm a dále litinovou mříží 300/300mm, s třídou zatížení B125 dle ČSN EN 1433. "Litinová mříž bude osazena bezšroubovou aretací. Přípojka od chodníkových vpustí jsou navrženy z hladkého PVC potrubí DN110 SN8

Dvorní vpust'

ozn.	napojení do	kóta mříže	kóta vyústění	délka přípojky m	materiál přípojky DN
DV	Nové šachty	211,96	211,54	1,58	PVC KG DN110

Výpis prvků pro dvorní vpust'

Poř.č.	Popis prvku	Hmotnost 1ks	Počet ks
1.	Litínový krycí rošt 300/300mm B125 z tvárné litiny s rámem		1ks
2.	Vyrovnávací díl 300/300mm výšky 60mm z polymerického betonu	5,0kg	1ks
3.	Dvorní vpust' 300/300mm výšky 440mm z polymerického betonu	30,6g	1ks

Výpis prací a materiálu pro dvorní vpust'

Poř.č.	Popis prvku	Množství
1.	Dvorní vpust' DV 300/300mm	1ks
2.	Potrubí hladké PVC KG DN100 Sn8 - přípojky od dvorní vpusti	1,58m
3.	Navrtávka ø177mm plastové kanalizační šachty + kolmé sedlo DN100 s kloubem 0-5°	1ks
4.	Výkop pro dvorní vpust' - 0,8*0,8*(0,54-0,28)	0,17m ³
5.	Výkop pro přípojky od dvorní vpusti- 0,8*1,58*(0,56-0,28)	0,35m ³
6.	Štěrkopiskové lože 0/4mm tl. 100mm dvorní vpusti - 0,1*0,8*0,8	0,06m ³
7.	Obsyp dvorní vpusti hutněným štěrkopiskem 0/8mm - 0,8*0,8*(0,44-0,28)-0,27*0,27*(0,44-0,28)	0,09m ³
8.	Lože přípojky ze štěrkopisku 0/4mm - 1,58*0,8*0,1	0,13m ³
7.	Zásyp přípojek hutněným štěrkopiskem 0/8mm - 0,8*1,58*(0,46-0,28)	0,23m ³

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek	Ing. Arch. Jan Polách		
INVESTOR: Univerzita Palackého Olomouc, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc				
MÍSTO: Kateřinská 653/17, parc. č. st.808, k.ú. Olomouc-město				
AKCE: KATEŘINSKÁ 17, OLOMOUC - ÚPRAVA DVORA ČÁST: D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU OBJEKT: SO 02.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY			KRAJ	Olomoucký
			FORMÁT	1 x A4
			DATUM	11/2020
			STUPEŇ	DSP + DPS
			ČÍS. ZAK.	-
VÝKRES: DVORNÍ VPUSŤ - SKLADBA A PRVKY			MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKR.
			- - -	08