


SCHEMA OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ CHODB



TYP PROVEDENÍ: ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
KRYTÍ: IP40/IP20
ROZMĚRY: S800xV2000xH250mm
DELENÍ: -
NÁTER: PRAC. POUČENÍMI
OBSLUHA: SHORA
PŘÍVOD (Y): NAHORU
VÝVODY:

MODERNIZACE BUDOV FTK UP V OLOMOUČI NEŘEŠEN
REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ DĚKANÁTU
STÁVAJÍCÍ NEŘEŠENÁ ELEKTRONINSTALACE

REVIZE KDO KDV REV

Zodpovědný projektant: prof. Ing. J. Palka

Generální projektant: **HEXAPLAN INTERNATIONAL**

Zodpovědný projektant: ING. ARCH. JOSEF PALKA

Rekonstrukce pracoven v budově děkanátu FTK UPOL

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Investor: UPOL FTK Lokalizace: Olomouč, Tr.M.Fru

D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Číslo díla: ROZVADEČ R2.1

POZNÁMKY:
1) JEDNOFÁZOVÉ DVOUPÓLOVÉ JISTIČÍ PRVKY (JISTIČOCHRÁNIČE) V JEDNOMODULOVÉM PROVEDENÍ
2) STÁVAJÍCÍ JISTIČE PRO "REKONSTRUKCI" NAHRADIT JISTIČOCHRÁNIČEMI.
3) KABELY PRO "REKONSTRUKCI" NATAŽENY A UKONČENY V CHODBĚ U MÍSTNOSTI.

1187 D.1.4.3-12 00