



SCHEMA OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ CHODEB



TYP PROVEDENÍ: ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
KRYTÍ: IP40/IP20
ROZMĚRY: Š800xV2000xH250mm
DĚLENÍ: -
NÁTER: -
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): SHORA
VÝVODY: NAHORU

MODERNIZACE BUDOV FTK UP V OLOMOUCI NEŘEDNĚ			
REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ DĚKANÁTU			
STÁVAJÍCÍ NEŘEŠENÁ ELEKTRONINSTALACE			
REVIZE	KDO	KDY	REV.

Zodpovědný projektant profese
Generální projektant
HEXAPLAN INTERNATIONAL
Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA
Akce
REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ DĚKANÁTU FTK UPOL

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Investor UPOL FTK Lokality Olomouc, Tr.Mřu
Dílna 60st-profese
D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Výkres ROZVADĚČ R3.1

Mřítko	Datum	Číslo
Zpracoval	Kontroloval	Revize
Číslo akce	Výkres číslo	Revize
1187	D.1.4.3-14	00

- POZNÁMKY:
1) JEDNOFÁZOVÉ DVOUPÓLOVÉ JISTIČÍ PRVKY (JISTIČOCHRÁNIČE) V JEDNOMODULOVÉM PROVEDENÍ
2) STÁVAJÍCÍ JISTIČE PRO "REKONSTRUKCI" NAHRADIT JISTIČOCHRÁNIČEMI.
3) KABELY PRO "REKUNSTRUKCI" NATAŽENY A UKONČENY V CHODBĚ U MÍSTNOSTI.