

LEGENDA:


20-180060-VOP
TRV15



22-050100-60P
TRV15 RSS15



22-050100-60
TRV15 RSS15



DESIGNOVÁ OTOPNÁ STĚNA

NAPOJENÍ PŘES DESIGNOVÝ ROHOVÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ RA

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO s hladkou plochou VENTIL KOMPAKT-NAPOJENÍ ZPRAVA

NA PŘÍVOD JE Z VÝROBY OSAZEN VESTAVĚNÝ VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA VK
NA VENTILU BUDE NASTAVENO PŘEDNASTAVENÍ, HODNOTY JSOU UVEDENY V PŮDORYSECH U DIMENZE VENTILU
NA VENTILECH OT. TĚLES OSAZENY TERMOSTATICKÉ HLAVICE
NA ZPÁTEČKU BUDE OSAZENO PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ RLV-K DN 15 VČ. SVĚRNÝCH SPOJEK PRO MĚŘ
PROVEDENÍ SVORNÉHO ŠROUBENÍ S MOŽNOSTÍ UZAVŘENÍ A VYPOUŠTĚNÍ

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VENTIL KOMPACT-NAPOJENÍ ZPRAVA

NA PŘÍVOD JE Z VÝROBY OSAZEN VESTAVĚNÝ VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA VK
NA VENTILU BUDE NASTAVENO PŘEDNASTAVENÍ, HODNOTY JSOU UVEDENY V PŮDORYSECH U DIMENZE VENTILU
NA VENTILECH OT. TĚLES OSAZENY TERMOSTATICKÉ HLAVICE
NA ZPÁTEČKU BUDE OSAZENO PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ RLV-K DN 15 VČ. SVĚRNÝCH SPOJEK PRO MĚŘ
PROVEDENÍ SVORNÉHO ŠROUBENÍ S MOŽNOSTÍ UZAVŘENÍ A VYPOUŠTĚNÍ

ROZVODY Z UHLÍKOVÉ OCELI V PODLAZE - OKRUH OTOPNÝCH TĚLES 1.NP, 2.NP

ROZVODY Z UHLÍKOVÉ OCELI V PODHLEDU POD STROPEM - OKRUH OHŘEV VZDT

TEPELNÁ ZTRÁTA 13 000 W

OHŘEV VZDT 10 200 W

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

držitel certifikátu ISO 9001:2001

Generální projektant		ATELIER	
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@quick.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092			
Zodpovědný projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC		
Projektant	Ing. Judita BRAVENCOVÁ		
Vypracoval	Ing. Judita BRAVENCOVÁ		
Projekt - název stavby			
PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" - STAVEBNÍ ÚPRAVY Purkrabská 4, 779 00 Olomouc, parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město ZMĚNA STAVBY			
Investor			Číslo vyhotovení
Pdf UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC			
Adresa		IČO:	
Žižkovo náměstí 5, 771 47 Olomouc		61989592	
Místo	parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město	Kraj	
		OLOMOUCKÝ	
Status dok.	DPS	Datum	
		2020-03	
Část dok.	D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	Měřítko	-
Číslo zakázky	02/2020	Jazyk	CZ
MONTÁŽNÍ SCHÉMA -VYTÁPĚNÍ			D.1.4.2-07