


VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM

chladičí výkon (nom) 22,4kW, topný výkon (nom)24,5kW, 950×330×1380 mm
OSAZENO NA KONZOLU 300 mm NA TERÉNĚM
400V, jm.příkon chl/top= 8,3/6,62kW, JISTĚNÍ 32A



Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

držitel certifikátu ISO 9001:2001

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.		POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@quick.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092					
Zodpovědný projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE - ČKA 00 231			
	Ing. Robert BRAVENEČ	AUTORIZACE - ČKAIT 1301711			
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEČ				
Projektant	Ing. Judita BRAVENCOVÁ				
Vypracoval	Ing. Judita BRAVENCOVÁ				
Projekt - název stavby					
PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" - STAVEBNÍ ÚPRAVY					
Purkrabská 4, 779 00 Olomouc, parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město					
ZMĚNA STAVBY					
Investor				Číslo vyhotovení	
Pdf UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC					
Adresa	Žižkovo náměstí 5, 771 47 Olomouc	IČO:	61989592		
Místo	parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město	Kraj	OLOMOUCKÝ		
Status dok.	DPS	Datum	2020-03		
Část dok.	D.14.2 VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	Měřítko	-		
Číslo zakázky	02/2020	Jazyk	CZ		
MONTÁŽNÍ SCHÉMA -CHLAZENÍ					D.1.4.2-06