



PŮDORYS ZÁKLADOVÝCH PASŮ A DESKY, m 1:50



PODÉLNÝ ŘEZ 1 - 1:



POZNÁMKY K MIKROPILOTÁŽI:

- PRŮMĚR VRTU: 156 mm
- ZÁLTVKA MIKROPILOTY : BETON C20/25 XC2 (W=0,4 až 0,5),
- AKTIVOVANOU CEMENTOVOU SMĚSÍ XA1 XC2,
- ETÁŽE PO 500 mm.
- INJEKTÁŽ A REINJEKTÁŽ KOŘENE:
- AKTIVOVANOU CEMENTOVOU SMĚSÍ XA1 XC2,
- KVALITA BETONOVÉ SMĚSI C25/30 XA1 XC2,
- POČET INJEKTÁŽÍ : 2-3,
- INJEKTÁŽNÍ TLAK : do 1,5 - 2,5 MPa, 15 - 25 L NA ETÁŽ,
- REINJEKTÁŽNÍ TLAK : do 3,0 - 5,0 MPa, 15 - 20 L NA ETÁŽ,
- POŽADOVANÁ VÝPOČTOVÁ ÚNOSNOST 1 ks (MP A) V TLAKU: 350 kN.
- POŽADOVANÁ VÝPOČTOVÁ ÚNOSNOST 1 ks (MP B) (MP C) V TLAKU: 300 kN.
- PRO ZAKOTVENÍ DO ŽB ZÁKLADU POUŽÍT KOTEVNÍ VÝZTUŽ 3xR16 (VIZ DETAIL) NAVÁŘENOU NA HLAVU TRUBKY!
- MIKROPILOTY VRTAT POD DANÝM ÚHLEM.
- KRYTÍ : min. 30 mm.
- UVAŽOVANÝ PRŮMĚR KOŘENE 250mm,
- V PATĚ TRUBEK NAVÁŘIT OCEL.VÍČKO.
- NA ZÁKLADĚ TĚTO DOKUMENTACE JE NUTNÉ VYPRACOVAT PROVÁDĚCÍ PROJEKT A VÝROBNÍ DOKUMENTACI MIKROPILOTÁŽE!

1.NP = ±0,000 = +229,140

01.	OPRAVA OBCHODNÍCH NÁZVŮ	01 / 2021	Ing.arch. Jan POLÁCH	<i>Jan Polach</i>
Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092				
Zodpovědný projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKA1T 1301711	<i>Jan Polach</i> <i>Robert Bravenec</i>	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH		<i>Jan Polach</i>	
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH		<i>Jan Polach</i>	
Vypracoval	Ing. arch. Jan POLÁCH		<i>Jan Polach</i>	
Projekt - název stavby				
PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKÁ"				
parc. č. st. 572, k.ú. Olomouc - město				
- ZMĚNA STAVBY				
Investor	PřF Univerzity Palackého v Olomouci			Číslo vyhotovení
Adresa	Žitkovo náměstí 5, Olomouc	IČO	619 895 92	
Místo	parc.č.st.572, k.ú. Olomouc - město	Kraj	OLOMOUCKÝ	
Status dok.	DOK. PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Datum	2020 - 03
Číslo dok.	0.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Měřítko	1 : 50
Číslo zakázky	02/2020		Jazyk	CZ
Název dokumentu				Číslo dokumentu
PŮDORYS ZÁKLADŮ				b) 01.