


PŮDORYS MEZIPODLAŽÍ MEZI 2NP – 3NP



LEGENDA:

K10V 2000366
TRV 15 RŠ 15

DESKOVÁ OTOPNÁ DESIGNOVÁ STĚNA
NA PŘÍVOD BUDE OSAZEN PŘÍMÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL DN 15 S RUČNÍ HLAVICÍ
NA ZPÁTEČNU PŘÍMÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ DN 15 S UZAVÍRACÍ A VYPOUŠTĚCÍ FUNKCÍ

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

držitel certifikátu ISO 9001:2001

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@quick.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092			
Zodpovědný projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEČ	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEČ		
Projektant	Ing. Judita Bravencová		
Vypracoval	Ing. Judita Bravencová		
Projekt - název stavby			
UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ Univerzitní 225/3, par.č. st 216/2 k.ú. Olomouc- město			
Investor		Číslo vyhotovení	
Univerzita Palackého v Olomouci			
Adresa	Křížkovského 511/8, Olomouc 779 00	ICO	
Místo	Univerzitní 225/3, par.č. st 216/2 k.ú. Olomouc- město	Kraj	OLOMOUCKÝ
Status dok.	dokumentace pro ohlášení stavby a provedení stavby	Datum	2020-06
Část dok.		Měřítko	1:50
Číslo zakázky	14/2020	Jazyk	CZ
PŮDORYS MEZIPODLAŽÍ MEZI 2NP - 3NP			D.14.2-06