




















Legenda značek

znacka	popis
	Rozvodnice
	Přísazené svítidlo LED 15W
	Přísazené svítidlo LED 19W
	Přísazené svítidlo LED 15W IP44, tř.II
	LED pássek 12V,14W/m vč. AI profilu a opal difúzoru

	Zdroj pro LED pássek 12V/20W
	Zdroj pro pisoáry (dodávka ZTI)
	Vývod pro připojení splachovače pisoáru
	Ventiliátor, dodávka VZT
	Zásuvka 230V IP20/IP44
	Ovladače řaz. 1.; 5.; 6
	IR spínač nástěnný
	Ochranné pospojování
	Stoupací / klesací vedení
	Ořřvač vody
	Osoušeč rukou JET DRYER
	Přechřívávací zařízení, dodávka ZTI



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
129	PŘEDSÍN	8,99m²
130	WC MUŽI	5,54m²
131	VÝTAH	3,04m²
132	WC ŽENY	6,46m²
133	WC MOBIL.	1,93m²

POZNÁMKA:



Kabeľové rozvody budou provedeny kabeľy CYKY s uložením v elektroinstalacích pod omítkou, nad podhledem, ve stavebních konstrukcích, v trubkách, stávajících stupačkách atp.
Pro uložení kabeľů budou dodrženy ustanovení ČSN 33 2130 ed. 3 a ČSN 33 2000–5–52 ed. 2.

– ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000 4–41 ed.3

- ŽIVÉ ČÁSTI: IZOLACI, KRYTEM, POLOHOU
- NEŽIVÉ ČÁSTI: ZÁKLADNI

- AUTOMATICKÝM ODPOJENIM OD ZDROJE
- PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM
- DOPLŇUJÍCIM POSPOJOVANÍM

SOUSTAVA: 3+PEN 50HZ 400/230V/TN–C–S
VNĚJŠÍ VLVY: DLE ČSN 33 2000–5–51 ED.3 VZ. TZ

Generální projektant ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.		POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.	
MAHAEROVA 15, 772 00 OLOMOUČ, tel:fax 585 225 509, e-mail: atelier@pdpquck.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092			
Zodpovědný projektant Ing. arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEČ		AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAII 181111	
Autor Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEČ			
Projektant Ing. Dušan Skopal			
Vypísal Ing. Dušan Skopal			
Projekt - název stavby UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERSITY PALACKÉHO V OLOMOUCI OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ Univerzitní 225/3, par.č. st 216/2 k.ú. Olomouc – město			
Investor Univerzita Palackého v Olomouci		Číslo vyhotovení	
Adresa Křižkovského 511/8, Olomouc 779 00		IČO	
Místo Univerzitní 225/3, par.č. st 216/2 k.ú. Olomouc – město		Kraj OLOMOUCKÝ	
Stavba dok. dokumentace pro uložení stavby a provedení stavby		Datum 2020-06	
Číslo dok. TZB – ELEKTROINSTALACE		Měřička 150	
Číslo záležit. 14/2020		Jazyk CZ	
PŮDORYS INP		D.14.3-03	