



















Legenda značek

značka	popis
	Rozvodnice
	Prisazené svídlo LED 15W
	Prisazené svídlo LED 19W
	Prisazené svídlo LED 15W IP44, tř.II
	LED pásék 12V, 14W/m vč. Al profilu a opál difuzoru
	Zdroj pro LED pásék 12V/20W
	Zdroj pro LED pásék 12V/20W
	Zdroj pro pisoary (dodávka ZTI)
	Vývod pro připojení splachovače pisoáru
	Ventiliátor, dodávka VZT
	Zásuvka 230V IP20/IP44
	Ovladače řaz. č.1; 5; 6
	IR spínač nástěnný
	Ochranné pospojování
	Stoupací / klesací vedení
	Ohřevac vody
	Osoušeč rukou JET DRYER
	Přechépací zařízení, dodávka ZTI



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
220	VÝTAH	2,87m <sup>2</sup>
221	WC MUŽI	8,03m <sup>2</sup>
222	WC ŽENY	6,96m <sup>2</sup>
223	PŘEDSÍŇ + ÚKLID	8,22m <sup>2</sup>

POZNÁMKA:

Kabeleové rozvody budou provedeny kabely CYKY s uložením v elektroinstalacích pod omítkou, nad podhledem, ve stavebních konstrukcích, v trubkách, stávajících stupních atp.  
Pro uložení kabelů budou dodrženy ustanovení ČSN 33 2130 ed. 3 a ČSN 33 2000–5–52 ed. 2.

– ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000 4–41 ed.3

– ŽIVÉ ČÁSTI: IZOLACI, KRYTEM, POLOHOU

– NEŽIVÉ ČÁSTI: ZÁKLADNI

– AUTOMATICKÝ ODPojENÍM OD ZDROJE  
– PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM  
– DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

– AUTOMATICKÝ ODPojENÍM OD ZDROJE  
– PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM  
– DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

Soustava: 3+PEN 50Hz 400/230V/TN–C–S  
VNĚJŠÍ VLIVY: DLE ČSN 33 2000–5–51 ED.3 VIZ. TZ

Generální projektant		ATELIER POLÁČ & BRAVENEČ s.r.o.		ATELIER POLÁČ & BRAVENEČ s.r.o.	
MAHAEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel/fax: 585 225 509, e-mail: atelierpolac@uprck.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092		AUTORIZACE - ČKA 00 231		AUTORIZACE - ČKA 00 231	
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Jan POLÁČ	Ing. Robert BRAVENEČ		Ing. Dušan Skopal	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁČ, Ing. Robert BRAVENEČ	Ing. Dušan Skopal		Ing. Dušan Skopal	
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁČ, Ing. Robert BRAVENEČ	Ing. Dušan Skopal		Ing. Dušan Skopal	
Výpracoval	Ing. Dušan Skopal	Ing. Dušan Skopal		Ing. Dušan Skopal	
Projekt - název stavby	UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERSITY PALACKÉHO V OLOMOUCI OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ Univerzitní 225/3, par.č. st 216/2 k.ú. Olomouc - město				
Investor	Univerzita Palackého v Olomouci				
Adresa	Křižkovského 511/8, Olomouc 779 00	IČO		Číslo vyhotovení	
Místo	Univerzitní 225/3, par.č. st 216/2 k.ú. Olomouc - město	Kraj	OLOMOUCKÝ	Číslo vyhotovení	
Status dok.	dokumentace pro ohlášení stavby a provedení stavby	Datum	2020-06	Číslo vyhotovení	
Číslo dok.	TZB - ELEKTROINSTALACE	Měřítka	1:50	Číslo vyhotovení	
Číslo záležit.	14/2020	Jazyk	CZ	Číslo vyhotovení	
PŮDORYS ZNP	D.14.3-05				