



VZDT ZAŘÍZENÍ č.1-m.č. 104,105  
Vo=Vp=1 400m3/hod  
ventilátor el.příkon 650/580W,230V  
vodní ohřev 65/45°C, 11,7kPa, 180kg/hod

VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM

chladicí výkon (nom) 22,4kW, topný výkon (nom)24,5kW, 950×330×1380 mm  
OSAŽENO NA KONZOLU 300 mm NA TERÉNU  
400V, jm.příkon chl/top= 8,3/6,62kW, JIŠTĚNÍ 32A

VZDT ZAŘÍZENÍ č.2 -HYG UZLY 1.NP  
Vo=Vp=360m3/hod  
el.příkon 169/169W,230V, 13A, EL.OHŘÍVAČ 1,67 kW

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, POZN.
101	VSTUPNÍ HALA	19,56 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.1.2	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
102	KOMUNIKACE	13,74m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.1.1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
103	SCHODIŠTĚ	9,48 m²	DŘEVĚNÉ STUPNICE A PODSTUPNICE	D.1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
104	UČEBNA 42 MÍST	34,86 m²	ZÁTĚŽOVÝ VINYL ANTISTATICÝ	A.1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA PODHLÉD AKUSTICKÝ
105	KABINET	19,90 m²	ZÁTĚŽOVÝ VINYL ANTISTATICÝ	A.1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
106	WC - TP	3,56m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.3	KER. OBKL. V 2050, MALBA SDK PODHLÉD G.1
107	WC MUŽI	7,11m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.3	KER. OBKL. V 2050, MALBA SDK PODHLÉD G.1
108	WC ŽENY	6,02m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.2	KER. OBKL. V 2050, MALBA SDK PODHLÉD G.1
109	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,64m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	B.1.2	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
110	SVISLÁ PLOŠINA	1,84m²	ZÁTĚŽOVÝ VINYL ANTISTATICÝ		
CELKEM		120,71m²			

Index změny		Popis změny		Datum	Provedl	Podpis
držitel certifikátu ISO 9001:2001						
Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@quick.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092		Ing.arch. Jan POLÁCH		AUTORIZACE - ČKA 00 231		
Zodpovědný projektant		Ing. Robert BRAVENEC		AUTORIZACE - ÉKAIT 1301711		
Autor		Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC				
Projektant		Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC				
Výpracoval		Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC				
Projekt - název stavby						
PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" - STAVEBNÍ ÚPRAVY						
Purkrabská 4, 779 00 Olomouc, parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město						
ZMĚNA STAVBY						
Investor		PřF UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC		Číslo vyhotovení		
Město		Žižkovo náměstí 5, 771 47 Olomouc		Číslo: 61989592		
Místo		parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město		Kraj: OLOMOUCKÝ		
Status dok.		DPS		Datum: 2020-03		
Část dok.		D.14.2 VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ		Měřítko: -		
Číslo zakázky		02/2020		Jazyk: CZ		
PŮDORYS 1.NP-VZDT, CHLAZENÍ						D.14.2-02