



PLYNOVÝ AGREGÁT 2,6-26kW  
SE ZASOBNÍKEM T.V. 46l

601  
K.K. G3/4  
2,5m³/hod



- Postup odvzdušnění plynovodu:
- 1) budou provádět dva pracovníci
- 2) na vzorkovací kohout napojit plynovou hadici, která bude vyvedena mimo objekt
- 3) první pracovník otevře plynový kohout a pak vzorkovací kohout
- 4) druhý pracovník bude ve venkovním prostředí z hadice odebírat vzorek plynu a měřit jeho koncentraci
- 5) při vyhovující koncentraci první pracovník uzavře nejprve plynový kohout a pak vzorkovací kohout
- 6) přenosným detektorem úniku plynu zkontrolovat těsnost uzavření plynu
- 7) provést zápis o odvzdušnění plynovodního potrubí.

## LEGENDA ROZVODŮ



Inter-zineity	Posis-zineity	Dalton	Provedl	Peaps

Generálny projektant		ATELIER	
ATELIER POLÁČA & BRAVENEC S.R.O.		POLÁČA & BRAVENEC IČA	
MAHAEROVA 15, 772 00 OLOMOUČ, telefon: 585 225 590, e-mail: atelierp@atelierpolac.cz, IČ: 25871092, DIČ: CZ 25871092			
Zároveň projektant	Ing arch. Jan POLÁČ Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZÁCE – ČÍSLO 00 231 AUTORIZÁCE – ČÍSLO 1307711	
Autor	Ing arch. Jan POLÁČ, Ing. Robert BRAVENEC		
Projektant	Ing arch. Jan POLÁČ, Ing. Robert BRAVENEC		
Výpracoval	Petr Řezníček		<i>U. Smolík</i>
Projekt – název stavby			
PURKRABSKÁ 4 – DVORNÍ OBJEKT “ALBINKA” parc. st. 572, k.ú. Olomouc-město			
– ZMĚŇOVÝ STAVBY			

Inventar		Přf University Palatého v Olomouci		Číslo vyřkování					
Adresa		Žžkovy nám 5, Olomouc 771 47		IČO					
Místo		Purkšská 4, parc. č. 51, 572, kú Olomou-město		Kraj					
Status oh.		DOK. PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Datum					
Číslo oh.		01.1.4.1 – ZPRÁVONĚ TECHNICKÉ INSTALACE		2020-03					
		Měřítio		15:50					
Číslo záskzy		02/2020		Jazyk					
				CZ					
Číslo dokumentu									
05									