



LEGENDA:

20-180060-V0P
TRV15

22-050100-60P
TRV15 RSŠ15

22-050100-60
TRV15 RSŠ15

ROZVODY Z UHLÍKOVÉ OCELI V PODLAŽE - OKRUH OTOPNÝCH TĚLES 1NP, 2NP

DESIGNOVÁ OTOPNÁ STĚNA

NAPOJENÍ PŘES DESIGNOVÝ ROHOVÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ RA

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO s hladkou plochou VENTIL KOMPAKT-NAPOJENÍ ZPRAVA

NA PŘÍVOD JE Z VÝROBY OSAZEN VESTAVĚNÝ VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA VK
NA VENTILU BUDE NASTAVENO PŘEDNASTAVENÍ, HODNOTY JSOU UVEDENY V PŮDORYSECH U DIMENZE VENTILU
NA VENTILECH OT. TĚLES OSAZENY TERMOSTATICKÉ HLAVICE
NA ZPÁTĚČKU BUDE OSAZENO PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ RLV-K DN 15 VČ. SVĚRNÝCH SPOJEK PRO MĚĎ
PROVEDENÍ SVORNÉHO ŠROUBENÍ S MOŽNOSTÍ UZAVŘENÍ A VYPOUŠTĚNÍ

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT-NAPOJENÍ ZPRAVA

NA PŘÍVOD JE Z VÝROBY OSAZEN VESTAVĚNÝ VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA VK
NA VENTILU BUDE NASTAVENO PŘEDNASTAVENÍ, HODNOTY JSOU UVEDENY V PŮDORYSECH U DIMENZE VENTILU
NA VENTILECH OT. TĚLES OSAZENY TERMOSTATICKÉ HLAVICE
NA ZPÁTĚČKU BUDE OSAZENO PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ RLV-K DN 15 VČ. SVĚRNÝCH SPOJEK PRO MĚĎ
PROVEDENÍ SVORNÉHO ŠROUBENÍ S MOŽNOSTÍ UZAVŘENÍ A VYPOUŠTĚNÍ

ROZVODY Z UHLÍKOVÉ OCELI V PODLAŽE - OKRUH OTOPNÝCH TĚLES 1NP, 2NP
ROZVODY Z UHLÍKOVÉ OCELI V PODHLEDU POD STROPEM - OKRUH OHŘEV VZDT

Vodní ohřev VZ č.3

vodní ohřev 65/45°C, 3,0kPa, 252kg/hod

VODNÍ UZEL PŘED VZDT
SUV 15-60-1,0-A
230V

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

2,4-24,1 kW (PŘI 50/30°C)
INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍK TV 46 LITRŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
201	HALA	9,22m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
202	SVISLÁ PLOŠINA	1,84m²	LITÁ PODLAHA
203	UČEBNA	34,65m²	ZÁTĚŽOVÝ VINYL
204	UČEBNA	48,04m²	ZÁTĚŽOVÝ VINYL
205	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,11m²	KERAMICKÁ DLAŽBA
CELKEM		102,86m²	

TEPELNÁ ZTRÁTA

12 000 W

OHŘEV VZDT

10 200 W

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

držitel certifikátu ISO 9001:2001				
Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@quick.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092		POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		
Zodpovědný projektant		Ing.arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE - ČKA 00 231	
Autor		Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	
Projektant		Ing. Judita BRAVENCOVÁ		
Vypracoval		Ing. Judita BRAVENCOVÁ		
Projekt - název stavby				
PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" - STAVEBNÍ ÚPRAVY				
Purkrabská 4, 779 00 Olomouc, parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město				
ZMĚNA STAVBY				
Investor		Pdf UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC		Číslo vyhotovení
Adresa		Zřítkovo náměstí 5, 771 47 Olomouc	IČO:	61989592
Místo		parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc-město	Kraj	OLOMOUCKÝ
Status dok.		DPS	Datum	2020-03
Část dok.		D.14.2 VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	Měřítka	1:50
Číslo zakázky		02/2020	Jazyk	CZ
PŮDORYS 2.NP-VYTÁPĚNÍ				D.14.2-05