










PŮDORYS - PRUTY, m 1:50



VÝPIS PRUTŮ A SÍTÍ

[illegible]

CELKOVÝ CELKOVÝ CELKOVÝ					CELKOVÝ	
OCEL	B500B					
1	12	Rv		1	442,31	0,888
2	8	Rv		1	227,54	0,395
3	8	2,00		62	124,00	0,395
4	10	2,20		123	270,60	0,617
5	16	Rv		1	80,30	1,580
6	8	1,50		156	234,00	0,395
7	8	2,40		174	417,60	0,395
8	8	2,80		31	86,80	0,395
9	8	2,77		40	110,80	0,395
10	8	1,74		34	99,16	0,395
11	8	3,27		23	75,21	0,395
12	8	2,87		62	177,94	0,395
13	8	1,62		24	43,68	0,395
14	8	1,22		32	39,04	0,395
CELKOVÝ CELKOVÝ CELKOVÝ						1316,94
HMOTNOST VÝZTUŽE CELKEM [kg]						3362,47

POZNÁMKY:

- KY 50: Ø 8/150 + Ø 8/150mm, PŘELOŽENÍ min.500mm.

- DISTANČNÍ STOLIČKY DLE ZVYKLOSTÍ ZHOTOVITELE.
NEJSOU VYKÁZÁNY VE VÝPISU VÝZTUŽE!

POZNÁMKY:

- KOTVENÍ PODÉLNÉ VÝZTUŽE PŘELOŽENÍM, pr.8 min.600mm!
- KOTVENÍ PODÉLNÉ VÝZTUŽE PŘELOŽENÍM, pr.12 min.900mm!
- KOTVENÍ PODÉLNÉ VÝZTUŽE PŘELOŽENÍM, pr.16 min.1200mm!
- VÝKRESY PLATÍ JEN VE SPOJITOSTI SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ,
- VÝKRESY PLATÍ JEN VE SPOJITOSTI S VÝKRESEM TVARU!
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTY.

MATERIÁLŮ:


- BETON: C25/30 XC2 (CZ, F.1) - CL 0,40 - Dmax 22 - S3.

- VÝZTUŽ : B500B

- KRYTÍ:

dolní 40mm

boční 30 mm

	DATUM	JMÉNO	AUTORIZOVÁNO:	 STATIKA JANÍK s.r.o. INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ SLUNEČNÁ 845/15, 779 80 OLOMOUC, ČR TEL.: +420 602 808 240 www.statikajank.cz	
VYPRACOVAL	03/2020	Ing. M.JANÍK			
KONTROLOVAL	03/2020	Ing. M.JANÍK			
PROJ.ČÍS.: 1627	PROJEKT: PURKRBABSKÁ 4, OLOMOUC- DVORNÍ OBJEKT "ALBÍŇKA" - ZMĚNA STAVBY INVESTOR: PdF UNIVERZITY PALACÉHO V OLOMOUCI			STUPEŇ PROJEKTU:	DPS
MĚŘÍTKO: 1:100 1:50 1:25	ČÁST : STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST PŘÍLOHA: VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PRAHŮ A DESKY			PŘÍLOHA Č.:	D.1.2.10
				INDEX :	PARÉ Č.: