

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, POTRUBÍ PLASTOVÉ HROLOVÉ (PP-HT)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, POTRUBÍ PLASTOVÉ VÍCEVRSTVÉ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH OBJÍMEK + T.Z.
  V PROSTORÁCH ARCHIVU POTRUBÍ PLASTOVÉ (PE) SVAŘOVANÉ + T.Z.
- STUDENÁ VODA, POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ PP-RCT + T.Z.
- TEPLÁ VODA, POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ PP-RCT + T.Z.
- POŽÁRNÍ VODOVOD, NEHOŘLAVÝ MATERIÁL, OCEL. POZINK. + T.Z.

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

WC	KERAMICKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, INSTALAČNÍ SYSTÉM, TLAČÍTKO PRO DVOJÍ MNOŽSTVÍ SPLÁCHNUTÍ, PŘÍVOD SV15, ODPAD DN110
U	KERAMICKÉ UMYVADLO NÁSTĚNNÉ ŠÍŘKY 600 mm, BATERIE SMĚŠOVACÍ UMYVADLOVÁ JEDNOPÁKOVÁ, STOJÁNKOVÁ, PŘÍVOD SV15 TV15, ODPAD DN40/50
UM	KERAMICKÉ UMÝVÁTKO NÁSTĚNNÉ, ŠÍŘKY 450 mm, BATERIE SMĚŠOVACÍ UMYVADLOVÁ JEDNOPÁKOVÁ, STOJÁNKOVÁ, PŘÍVOD SV15 TV15, ODPAD DN40/50
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ POCHROMOVANÁ, PŘÍVOD SV15 TV15, ODPAD DN70
PM	KERAMICKÝ PISOÁR ZÁVĚSNÝ S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVAČEM, PŘÍVOD SV15, ODPAD DN50
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ NEREZOVÝ S OKAPOVOU MISKOU, BATERIE SMĚŠOVACÍ DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ POCHROMOVANÁ, PŘÍVOD SV15 TV15, ODPAD DN50
S	SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLÁB SE ZÁPACHOVOU UZAVÍRKOU, DÉLKA 950 mm, S KRYCÍM ROŠTEM Z NEREZOVÉ OCELI, S ODTOKEM DN50, BATERIE SPRCHOVÁ PODOMÍTKOVÁ PÁKOVÁ POCHROMOVANÁ, PŘÍVOD SV15 TV15
H	POŽÁRNÍ HADICOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ D25 DÉLKY 30 m
VP1	VPUSŤ PODLAHOVÁ SE SVISLÝM ODTOKEM DN110, SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU ZAJIŠŤUJÍCÍ PACHOTĚSNOST I BEZ VODY V ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRCE, PRO PODLAHU OPATŘENOU EPOXIDOVÝM NÁTĚREM
VP2	VPUSŤ PODLAHOVÁ S BOČNÍM ODTOKEM DN50, SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU ZAJIŠŤUJÍCÍ PACHOTĚSNOST I BEZ VODY V ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRCE, PRO PODLAHU OPATŘENOU EPOXIDOVÝM NÁTĚREM
VP3	VPUSŤ PODLAHOVÁ SE SVISLÝM ODTOKEM DN75, SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU ZAJIŠŤUJÍCÍ PACHOTĚSNOST I BEZ VODY V ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRCE, PRO PODLAHU OPATŘENOU EPOXIDOVÝM NÁTĚREM
VT1	VTOK BALKONOVÝ A TERASOVÝ SE SVISLÝM ODTOKEM DN75, SE SUCHOU NEZÁMRZNOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU + IZOLAČNÍ SOUPRAVA PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE + NÁSTAVEC S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU VČETNĚ O-KROUŽKŮ + PLOCHÝ ZÁCHYTNÝ KOŠ PRO POUŽITÍ U DLAŽEB KLADENÝCH NA REKTIFIKAČNÍCH TERČÍCH, VTOK OPATŘEN ELEKTRICKÝM OHŘEVEM PROTI ZAMRZNUTÍ
VS1	VTOK STŘEŠNÍ PRO NEPOCHŮZÍ STŘECHY SE SVISLÝM ODTOKEM DN125, S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU + NÁSTAVEC S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU + ZÁCHYTNÝ KOŠÍK HRUBÝCH NEČISTOT, VTOK OPATŘEN ELEKTRICKÝM OHŘEVEM PROTI ZAMRZNUTÍ
VS2	VTOK STŘEŠNÍ PRO NEPOCHŮZÍ STŘECHY SE SVISLÝM ODTOKEM DN110, S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU + NÁSTAVEC S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU + ZÁCHYTNÝ KOŠÍK HRUBÝCH NEČISTOT, VTOK OPATŘEN ELEKTRICKÝM OHŘEVEM PROTI ZAMRZNUTÍ
VN	VTOK STŘEŠNÍ S NÁSTAVCEM PRO NOUZOVÉ ODVODNĚNÍ STŘECHY SE SVISLÝM ODTOKEM DN110, S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU + NÁSTAVEC S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU + ZÁCHYTNÝ KOŠÍK HRUBÝCH NEČISTOT, VTOK OPATŘEN ELEKTRICKÝM OHŘEVEM PROTI ZAMRZNUTÍ
LSS	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S KLOUBOVÝM ODTOKEM DN125, PŘÍTOK BOČNÍ PRO NAPOJENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ VEDOUCÍHO V TEPELNÉ IZOLACI OBVODOVÉ STĚNY
EO 5L	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 5 L, BEZTLAKOVÝ, PŘÍKON 2,0 kW, UMÍSTĚN POD UMYVADLEM
EO 10L	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 5 L, TLAKOVÝ, PŘÍKON 2,0 kW, UMÍSTĚN POD DŘEZEM, S POJISTNÝM VENTILEM, ÚKAP NAPOJEN NAD ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU DŘEZU
EO 100L	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 100 L, ZAVĚŠENÝ NA STĚNU, PŘÍKON 2,0 kW, UMÍSTĚN NAD VÝLEVKOU, S POJISTNÝM VENTILEM, ÚKAP NAPOJEN VOLNÝM VÝTOKEM DO KALICHA A NÁSLEDNĚ DO KANALIZACE
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL
KK	KULOVÝ KOHOUT
KKV	KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
MZU1	VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU

Název a stupeň projektu
Archiv UP v Olomouci
-
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Datum zpracování projektu: 31.12.2019 | Ref. číslo: Měřítko | Základové číslo ZP: 8-0957B/0c

Generální projektant
ALFAPROJEKT-OLOMOUC, a.s.
Týrova 758/4, 772 00, Olomouc
tel: 585 206 860
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČO: 258 49 398

Autorizovaní projektanti
ING. ARCH. JAROSLAV ŠTĚPÁN
Tématičtí projektanti
ING. FRANTIŠEK BABICA
Hlavní inženýr projektu
ING. PETR ZACHROLE

Zodpovědný projektant: ING. IVO GALÍK
Autorizace:
Zpracovatel části projektu: ALFAPROJEKT-OLOMOUC, a.s., Týrova 758/4, 772 00, Olomouc, tel: 585 206 860, e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com, IČO: 258 49 398
Kontroloval: ING. PETR HOŠEK
Základové číslo: 8-0957B/0c
Objekt/Soubor: SO01 ARCHIV
Formát: 18 x A1
Měřítko: 1 : 50
Datum 1. vydání: 20/12/2019
Část dokumentace: Technika prostředí staveb
Zařízení zdravotně technických instalací
Klíč části: D.1.1.4.3
Fond:
Název přílohy: PŮDORYS 1NP
Číslo přílohy: 201

Stupeň	Objekt	Část	Číslo přílohy	Příloha	Revize
DPS	SO01	ZTI	201	1NP	00