



Legenda:

- RP3

SB-Zx

Z0x

A-CHL

BQx

BTx
-
- Rozvaděč silnoproudu

Rozvaděč SmartBoxu VZT

Rozvaděč vzduchotechnické jednotky

Ovladač chlazení

Snímač CO2 (analogový 0–10V)

Snímač teploty (analogový 0–10V)

Servopohon 230Vac

Poznámky:

- 1) Nedílnou součástí projektu je technická zpráva a zapojovací schémata
- 2) Kabelové svazky budou uloženy ve sběrných kabelových dráždících v podhledech
- 3) Jednotlivé kabely ke snímačů pak v plastových trubkách ve stěně.
- 4) Je nutné dodržet odstupy slaboproudých rozvodů od rozvodů silnoproudých a při jejich souběhu dodržovat minimální vzdálenost:
- při souběhu do 5m - odstup min. 6 cm
- při souběhu nad 5m - odstup min. 20 cm

ROZVODNÉ SOUSTAVY dle ČSN ČSN 33 2000-1 ed. 2:
3/PE/N 400/230V 50Hz TN-S
1/PE/N 230V 50Hz TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
411 automatické odpojení od zdroje
411.2 základní izolace živých částí, přepážky nebo kryty, zábranou, polohou
411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospójení
411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
415 doplňková ochrana
415.1 proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA
415.2 doplňující ochranné pospójení

| | | | |
|-------|------------|---------------------|-----------|
| DATUM | VYPRACOVAL | POPIS OBSAHU REVIZÉ | Č. REVIZÉ |
|-------|------------|---------------------|-----------|

Název a stupeň projektu

Archiv UP v Olomouci
-
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Datum zpracování projektu

10/2019 | Kař. území: Neředín | Zakázkové číslo GP: 8-019/116/04

Generální projektant

ALFAPROJEKT OLOMOUČ, a.s.
Tylova 1136/4; 772 00; Olomouc
tel: 585 206 060; fax: 585 221 166
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČ: 258 49 280

Architekt projektu

Mgr. ARCH. JAROSLAV ŠTĚPÁN
Mgr. FRANTIŠEK BABICA
Ing. PETR ZACHRDL

Zodpovědný projektant

Antonín ŽIBŘITA

Vypracoval

Antonín ŽIBŘITA

Objekt/Soubor

SO01 ARCHIV
-

Část dokumentace

Technika prostředí staveb
Zařízení pro měření a regulaci

Název přílohy

ŘÚDORYS 3.NP – ELEKTROINSTALACE MaR

Zpracovatel části projektu

ALFAPROJEKT OLOMOUČ, a.s.
Tylova 1136/4; 772 00; Olomouc
tel: 585 206 060; fax: 585 221 166
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČ: 258 49 280
Zakázkové číslo: 8-019/116/04

Formát

06x44

Měřítko

-

Datum 1. vydání

20.12.2019

Kód části

D.1.1.4.6

Číslo přílohy

203.

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|------|------|-----|---------------|-----|---------|-----|--------|----|
| Stupeň | DPS | Objekt | SO01 | Část | MaR | Číslo přílohy | 203 | Příloha | 3NP | Revize | 00 |
|--------|-----|--------|------|------|-----|---------------|-----|---------|-----|--------|----|