


- POMOCNÝ JÍMAČ
- JÍMACÍ TYČ 1,5M
- ZKUŠEBNÍ SVORKA + OCHRANNÝ ÚHELNÍK
- SVORKA
- FeZn 30/4–UZEMŇOVACÍ VODIČ
- AlMgSi 8mm–NADZEMNÍ JÍMACÍ VEDENÍ

POPIS HROMOSVODU:

HROMOSVODNÍ VEDENÍ PROVÉST JAKO MŘÍŽOVOU JÍMACÍ SOUSTAVU.
ROZSÁHLÉ VODIVÉ PŘEDMĚTY SPOJIT UMÍSTIT DO OCHRANNÉHO PÁSMA JÍMAČŮ (ANT.STOŽÁR, TECHNOLOGII VZT, ATD.)
NA HŘEBENI STŘECHY ROVNOMĚRNĚ UMÍSTIT JÍMACÍ TYČE
SVODY PROVÉST JAKO PŘÍMÉ POKRAČOVÁNÍ JÍMACÍ SOUSTAVY TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNO NEJKTATŠÍ SPOJENÍ SE ZEMNIČEM.
PROVEDENO NA FASÁDĚ.
NAD ÚROVNÍ TERÉNU VE VÝŠCE 180cm BUDE UMÍSTĚNA ZKUŠEBNÍ SVORKA NAD OCHRANNÝM ÚHELNÍKEM.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 PEN AC 400V / TN–C
3 PEN AC 400V / TN–C–S
3 PE+N AC 400V / TN–S

Ochrana dle ČSN 33 2000–4–4ed. 2, automatickým odpojením od zdroje zvýšená proudovým chráničem, v koupelnách doplněná pospojením.

ORIENTAČNÍ SCHÉMA:





ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.
Hálkův 568/3b, 779 00 OLOMOUC
Telefon:c 585331111, E-mail:info@stavoprojekt.cz
IČO: 45192031, DIČ: CZ45192031


RAZÍTKO:

STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.

| | | |
|---|---|---|
| STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | ŘEDITEL: RNDr. Lucie Stavěrý | MANAŽER PROJEKTU: PaedDr. Zdeja Šťastná |
| OBJEDNATEL: Správa kolejí a mentz UP, Šmeralova 12, 771 00 Olomouc | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: - | VEDOUCÍ PROJEKTANT: - |
| MÍSTO STAVBY: VŠ koleji UP Olomouc tř. 17 Listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Kadrnožka | VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Kadrnožka |
| PARCELA: st.1364, k.ú. Olomouc-město | | |
| KRAJ: Olomoucký | | |

| | |
|---|---|
| ZAK.ČÍSLO: 31-174/340 | PARÉ: |
| DATUM: 04/2019 | |
| FORMÁT: - | |
| MĚŘÍTKO: 1:100 | |

ZAKÁZKA: Olomouc, VŠK, SKM, vestavba kolejí

OBJEKT: SO.02 PŮDNÍ VESTAVBA - SEVER
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

ČÁST: D.1.4.f

VÝKRES: UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD - SEVER

ČÍSLO VÝKRESU: 03