

STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s.

Holická 31y/568, 772 00 Olomouc

Komplexní projektová, inženýrská a investorská činnost

Tel.: 585531111

Fax: 585531333

www.stavoprojekt.cz

DOKLADOVÁ ČÁST

NÁZEV AKCE:	Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí SO.01 PŮDNÍ VESTAVBA - JIH SO.02 PŮDNÍ VESTAVBA - SEVER
STUPEŇ:	Dokumentace pro stavební povolení
OBJEDNAVATEL:	Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc 771 00
INVESTOR:	Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, Olomouc 771 00
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	31-174/311
DATUM:	05/2018



E. Dokladová část

Obsah :

- E.1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů**
- E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury**
 - E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti napojení, vyznačená například na situačním výkrese**
 - E.2.2 Stanoviska vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů**
- E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů**
- E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem**
- E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií**
- E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace**

E.1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů :

1. *Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje – koordinované závazné stanovisko pod č.j. SMOL/282888/2018/OKR/HR/Sin, spisová značka S- SMOL/279769/2018/OKR ze dne 12.12.2019*
2. *Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, posouzení žádosti o vydání stanoviska pod č.j. KHSOC/31445/2018/OC/HOK, spis. značka KHSOC /31445/2018 ze dne 06.12.2018*
3. *Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor, závazné stanovisko pod č.j. HSOL – 6298-2/2019 ze dne 11.02.2019*

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti napojení, vyznačená například na situačním výkrese

Této stavby se to netýká.

E.2.2 Stanoviska vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

-

E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

Této stavby se to netýká.

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem

Této stavby se to netýká.

E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

Této stavby se to netýká.

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

1. *Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, smlouva o udělení souhlasu s vybudováním stavby na pozemku ve vlastnictví statutárního města Olomouce pod č.j. SMOL/016933/2018/OMAJ/EM/Sle, spis. značka S- SMOL/016933/2018/OMAJ ze dne 21.01.2018*

E.7 Vybraný výpis podmínek, doporučení atd. ke stavbě z dokumentů přiložených k dokladové části

Všeobecně :

Ve vyjádření dotčených orgánů a správců sítí jsou požadavky na projekt (hlavní z nich jsou do dokumentace pro ÚR zapracovány). Rovněž jsou ve vyjádření popř. stanovisek dotčených orgánů a správců sítí požadavky na investora a zhotovitele ve vztahu k provádění stavby. Veškeré tyto požadavky jsou níže uvedeny a je povinností investora a zhotovitele zajistit jejich splnění.

ad E.1.1:

Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje – koordinované závazné stanovisko pod č.j. SMOL/282888/2018/OKR/HR/Sin, spisová značka S-SMOL/279769/2018/OKR ze dne 12.12.2019

Realizace záměru stavby Olomouc, VSK, SKM, vestavba kolejí je přípustná za splnění podmínek z hlediska :

- zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší):
 1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
 2. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
 3. Při řezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možnosti stroje se skrápěním, případně odsávat vzdušninu přes vhodný filtr.
 4. Při nakládání se sutí zamezit nadměrné prašnosti (použití fólií, tkanin apod), pro manipulaci se sutí a sypkými odpady používat uzavřené shozy, případně uzavíratelné kontejnery.
 5. Demoliční práce nebudou prováděny během silného proudění větru.
 6. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci.

[viz Souhrnná technická zpráva - odstavec B.2.10](#)

- zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší):

Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.

[viz Souhrnná technická zpráva - odstavec B.8.h](#)

- zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Nad rámec tohoto sdělení dále upozorňujeme stavebníka, že při zajišťování přípravy a realizace výše uvedeného stavebního záměru by se měl řídit následujícími informacemi a pokyny:

vybrané pro přípravu a realizaci stavby:

ad3/ Navrhovatel zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod.

ad4/ Použité mechanismy budou v dobrém technickém stavu tak, aby případné úniky provozních náplní nekontaminovaly půdu a podzemní vody. Během stavby nebudou na staveništi skladovány žádné látky škodlivé vodám, ani s nimi nebude manipulováno.

ad5/ Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí.

viz Souhrnná technická zpráva - odstavec B.2.10

- zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) :

Upozorňujeme, že záměr neprokázal řešení odstavných stání dle požadavku uvedených v ČSN 73610 Projektování místních komunikací a je tedy možno konstatovat, že posuzovaný záměr není v souladu s požadavkem §20 odst.5 písm. a) vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn, a příslušné normě.

viz Souhrnná technická zpráva - odstavec B.4

ad E.1.2:

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, posouzení žádosti o vydání stanoviska pod č.j. KHSOC/31445/2018/OC/HOK, spis. značka KHSOC /31445/2018 ze dne 06.12.2018

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č.258/2000 Sb., se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

- 1. Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení §5 odst. 11 zákona č.258/2000 Sb. a §3 odst. vyhlášky č.409/2005 Sb., což bude stavebníkem před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo KHS.*
- 2. Ke kolaudačnímu souhlasu stavebník předloží KHS protokol rozboru vzorků teplé vody vyrobené z vody pitné, odebraných z výtokového kohoutu v koupelně ubytovací jednotky (v severní a jižní části), s výsledky vyhovujícími požadavky §3 odst. zákona č.258/2000 Sb. a §3 odst. 2 přílohy č.2 vyhlášky č.252/2004 Sb.*

viz Souhrnná technická zpráva - odstavec B.2.10

V Olomouci, 02/2019

Vypracovala: Ing. Hoppová Yvona