LEGENDA MATERIÁLŮ:

- –SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PLASTOVÉ HRDLOVÉ PP-HT, ODPADNÍ PLASTOVÉ TŘÍVRSTVÉ ODHLUČNĚNÉ
- –ODVOD KONDENZÁTU Z JEDNOTEK CHLAZENÍ A VZT, PPR
- –DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PLASTOVÉ TŘÍVRSTVÉ ODHLUČNĚNÉ VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH OBLOUČEK + T.I
- –STUDENÁ VODA, POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ PP-ACT + T.I, PŘÍPOJOVACÍ PPR PN20 + T.I. 9 mm
- –TEPLÁ VODA, POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ PP-ACT + T.I
- –TEPLÁ VODA – CIRKULACE, POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ PP-ACT + T.I
- –POŽÁRNÍ VODOVOD, NEHOŘLAVÝ MATERIÁL, OCEL POZINK. + T.I.
- –UŽITKOVÁ VODA PRO ZÁVLAHU ZELENÝCH FASÁD A ZELENÉ VE 2NP, POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ PP-ACT + T.I.

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

WC	–KERAMICKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM, TLAČÍTKO PRO DVOJÍ MNOŽSTVÍ SPLÁCHNUTÍ, PŘÍVOD SV15, ODPAD DN110
U1	–KERAMICKÉ UMYVADLO NÁSTĚNNÉ ŠÍŘKY 600 mm, BATERIE SENZOROVÁ AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PŘÍVOD SV15 TV15, ZG POCHROMOVANÁ, ODPAD DN40/50
U2	–KERAMICKÉ UMYVADLO NÁSTĚNNÉ ŠÍŘKY 600 mm, INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU VÝSTAVBU DO SDK PŘÍČEK, BATERIE SMĚŠOVACÍ UMYVADLOVÁ JEDNOPÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, PŘÍVOD SV15 TV15, ZG POCHROMOVANÁ, ODPAD DN40/50
WC-I	–KERAMICKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM, TLAČÍTKO PRO DVOJÍ MNOŽSTVÍ SPLÁCHNUTÍ, PŘÍVOD SV15, ODPAD DN110
U-I	–KERAMICKÉ UMYVADLO NÁSTĚNNÉ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ŠÍŘKY 600 mm, BATERIE SMĚŠOVACÍ UMYVADLOVÁ JEDNOPÁKOVÁ S PODLOUHÝM PÁKEM, STOJÁNKOVÁ, PŘÍVOD SV15 TV15, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PROSTOROVĚ ÚSPORNÁ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, ZG POCHROMOVANÁ, ODPAD DN40/50
PM	–KERAMICKÝ PISOÁR ZÁVĚSNÝ S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVAČEM, PŘÍVOD SV15 ZEZADU, ODPAD DN50
VL1	–VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM, BATERIE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ POCHROMOVANÁ S VYTAHOVACÍ SPRŠKOU, PŘÍVOD SV15 TV15, ODPAD DN110
VL2	–VÝLEVKA KERAMICKÁ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, BATERIE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ POCHROMOVANÁ S PRODLOUŽENÝM VÝTOKEM, PŘÍVOD SV15 TV15, ODPAD DN110
DJ	–DŘEZ JEDNODUCHÝ NEREZOVÝ, BATERIE SMĚŠOVACÍ DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ POCHROMOVANÁ, PŘÍVOD SV15 TV15, ODPAD DN50
VP1	–VPUSŤ PODLAHOVÁ SE SVISLÝM ODTOKEM DN110, SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU ZAJIŠŤUJÍCÍ PACHOTĚSNOST I BEZ VODY V ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRCE
VP2	–VPUSŤ PODLAHOVÁ S BOČNÍM ODTOKEM DN50, SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU ZAJIŠŤUJÍCÍ PACHOTĚSNOST I BEZ VODY V ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRCE
VS1	–VTOK STŘEŠNÍ S DOLNÍM ODTOKEM DN70, S ELEKTRICKÝM OHŘÍVEM, S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE STŘECHY, S PLOCHÝM ZÁCHYTNÝM KOŠÍKEM PRO PROVOZNÍ STŘECHY S DLAŽBOU NA TERČÍCH
VS2	–VTOK STŘEŠNÍ S DOLNÍM ODTOKEM DN125, S ELEKTRICKÝM OHŘÍVEM, S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE STŘECHY, S PLOCHÝM ZÁCHYTNÝM KOŠÍKEM PRO PROVOZNÍ STŘECHY S DLAŽBOU NA TERČÍCH
VS3	–VTOK STŘEŠNÍ S DOLNÍM ODTOKEM DN125, S ELEKTRICKÝM OHŘÍVEM, S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE STŘECHY, SE ZÁCHYTNÝM KOŠÍM, PRO NEPROCHOZÍ STŘECHY
VS4	–VTOK STŘEŠNÍ S BOČNÍM ODTOKEM DN110, S ELEKTRICKÝM OHŘÍVEM, S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE STŘECHY, SE ZÁCHYTNÝM KOŠÍKEM PRO NEPROCHOZÍ STŘECHY
VS5	–VTOK STŘEŠNÍ S DOLNÍM ODTOKEM DN110, PRO ZELENÉ STŘECHY, S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE STŘECHY
VN1	–VTOK NOUZOVÝ S BOČNÍM ODTOKEM DN110, S ELEKTRICKÝM OHŘÍVEM, S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE STŘECHY, SE ZÁCHYTNÝM KOŠÍM, PRO NEPROCHOZÍ STŘECHY – NOUZOVÉ DEVODNĚNÍ STŘECH
VN2	–NOUZOVÝ ATIKOVÝ ODTOK S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE STŘECHY A PŘÍPOJOVACÍ TRUBKOU DN75, SE ZÁCHYTNÝM KOŠEM – NOUZOVÉ ODVODNĚNÍ STŘECH
H	–POŽÁRNÍ HADICOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÍS DÉLKY 30 m
EO	–ELEKTRICKÝ PŘÍTOKOVÝ OHŘÍVAČ, PŘÍKON 3,5 kW/230 V, INSTALACE POD UMYVADLO
O.J-EA	–OCHRANNÁ JEDNOTKA PRO ODDĚLENÍ POŽÁRNÍ VODY DLE ČSN EN 1717, PRO TŘÍDU KAPALINY 2, TYP EA
EV-PV	–ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL PRO POŽÁRNÍ VODOVOD, ZAVIDĚNÍ SUCHOVODU, BEZ NAPĚTÍ – ZAVŘENO
KK	–KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S KOULÍ DADO
KKV	–KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
MTCV	–MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL TEPLÉ VODY S FUNKCÍ AUTOMATICKÉ TEPELNÉ DEZINFEKCE
VOD1_SV	–PODRUŽNÝ VODOMĚR STUDENÉ VODY S DÁLKOVÝM ODEČTEM M-BUS, Q=1,5 m3/h
VOD1_TV	–PODRUŽNÝ VODOMĚR TEPLÉ VODY S DÁLKOVÝM ODEČTEM M-BUS, Q=1,5 m3/h
VOD2_SV	–PODRUŽNÝ VODOMĚR STUDENÉ VODY S DÁLKOVÝM ODEČTEM M-BUS, Q=2,5 m3/h
ZV	–ZPĚTNÝ VENTIL
F	–FILTR STUDENÉ/TEPLÉ VODY
VK	–VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
PV	–POJISTNÝ VENTIL
EN	–TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 12 l PRO PITNOU VODU, S BUTYLOVÝM VAKEM A PŘÍTOČNOU ARMATUROU
MZU	–VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU UZÁVĚRKOU
PP EI	–PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUP, POŽÁRNÍ ODOLNOST PROSTUPU

POZN.: VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍM KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE PLATNÝCH NOREM ČSN 73 0810, ČSN 73 0802 A DLE DOKUMENTACE PBŘ.

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS ÚSEKU/ZMĚNY REVIZE	Č.REVIZE

Soustřeďovací systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
0,000=211,35 m. n. m.

Název a objekt projektu:
OLOMOUC, Třída 17. Listopadu 1131/8a
VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D - I. ETAPA
Datum zpracování projektu: 06/2021 — Stupeň projektu: **DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY** — Měřítko: různá — Katastrální území (čísla GP): 630113/2010

Generální projektant:
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Tylova 1138/4, 772 00 Olomouc
Tel.: 585 206 060
E-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČ: 256 48 280
DIČ: CZ 256 48 280

Autorský projektový kolektiv:
Architekt projektu: **ING. ARCH. EVŽEN ENTNER**
Stavební projektu: **ING. FRANTIŠEK BABICA**
Hlavní inženýr projektu: **ING. FRANTIŠEK BABICA**

Zodpovědný projektant: **ING. IVO GALÍK**
Kontrolní: **ING. PETR HOŠEK**

Objekt/Soubor: **SO 01 VĚDECKOTECHNICKÝ PARK**
Část dokumentace: **ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ**
Název přílohy: **PŮDORYS 3NP**

Projektant:
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Tylova 1138/4, 772 00 Olomouc
Tel.: 585 206 060
E-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČ: 256 48 280
Katastrální území:
Formát: 21A4
Měřítko: 1 : 50
Datum / verze:
Počet listů: Počet
Číslo přílohy: **D.1.1.4.3** / **203**

Stupeň	Objekt	Část	Číslo přílohy	Přílohy	Revize
DPS	5001	ZTI	203	3NP	00