

Legenda místností:

Podlaží: **3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ (3.NP)**

Místnost			Podlaha			Úprava povrchu - Stěny			Úprava povrchu - Strop		
Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha [m²]	Popis	Označení skladby	Světlá výška [cm]	Popis	Označení úpravy	Světlá výška [cm]	Popis	Označení úpravy	Výška úpravy
3.01	SCHODIŠTĚ EVAKU / VEŘEJNOST	42,2	EPOXIDOVÁ STĚRKA / EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P13 P03	>3 680	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	3x35	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	-
3.01a	DRUŽOVÁ MÍSTNOST	3,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	>3 680	SDK PODHLED	Up06	2 700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
3.02	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,8	-	-	-	-	-	-	ASFALTÁTOVÝ NÁTĚR	Up02	-
3.03	SKLAD INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ	7,1	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU H=100mm	P10	>3 680	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	3x35	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	-
3.04	ŠKATULA	98,9	PCB VYBETONOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU H=100mm	P09	>3 680	PR. PODHLED - SDK LEM	Up07	3 560	SÁDROVÁ STĚRKA	Up04	-
3.04a	KANCELÁŘ / RECEPCE / REPROGRAFIE	34,6	PCB VYBETONOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU H=100mm	P09	>3 680	PR. PODHLED - SDK LEM	Up07	3 560	SÁDROVÁ STĚRKA	Up04	-
3.05	KONFERENČNÍ SÁL	94,9	PCB VYBETONOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU H=100mm	P09	>3 680	PR. PODHLED - SDK LEM	Up07	3 560	SÁDROVÁ STĚRKA	Up04	-
3.06	PŮJČOVNA KNIHOVNA	94,2	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU H=100mm	P10	>3 680	PR. PODHLED - SDK LEM	Up07	3 560	SÁDROVÁ STĚRKA	Up04	-
3.07	KANCELÁŘ / RECEPCE	43,3	PCB VYBETONOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU H=100mm	P09	>3 680	PR. PODHLED - SDK LEM	Up07	3 560	SÁDROVÁ STĚRKA	Up04	-
3.08	PŘÍSTUPOVÁ MÍSTNOST	24,6	PCB VYBETONOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU H=100mm	P09	>3 680	PR. PODHLED - SDK LEM	Up07	3 560	SÁDROVÁ STĚRKA	Up04	-
3.09	ZÁLOŽNÁ KUCHYŇKA	7,1	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU H=100mm	P08	>3 680	SDK PODHLED	Up06	3 000	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	-
3.10	MÍSTNOST PRO TISKÁRNY, ROZPRÁVĚ. AVSD	4,6	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU H=100mm	P08	>3 680	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	3x35	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	-
3.11	KANCELÁŘ	31,1	PCB VYBETONOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU H=100mm	P09	>3 680	PR. PODHLED - SDK LEM	Up07	3 000	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
3.12	PŘÍSTUPOVÁ MÍSTNOST	33,6	PCB VYBETONOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU H=100mm	P09	>3 680	PR. PODHLED - SDK LEM	Up07	3 000	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
3.13	KANCELÁŘ	32,5	PCB VYBETONOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU H=100mm	P09	>3 680	PR. PODHLED - SDK LEM	Up07	3 000	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
3.13a	SKLAD PROVIZNÍ	7,2	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU H=100mm	P10	>3 680	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	3x35	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	-
3.14	WC PŘÍSTUP. / VEŘ.INVALID. - ŽENY	9,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	>3 680	SDK PODHLED	Up06	2 700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
3.14a	WC KABINA BEZBARIÉROVÁ / VEŘ.INVALID. - ŽENY	4,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	>3 680	SDK PODHLED	Up06	2 700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
3.14b	WC KABINA / VEŘ.INVALID. - ŽENY	2,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	>3 680	SDK PODHLED	Up06	2 700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
3.15	WC PŘÍSTUP. / VEŘ.INVALID. - MUŽI	9,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	>3 680	SDK PODHLED	Up06	2 700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
3.15b	WC KABINA BEZBARIÉROVÁ / VEŘ.INVALID. - MUŽI	4,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	>3 680	SDK PODHLED	Up06	2 700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
3.15b	PŘEDSÍŇ / VEŘ.INVALID. - MUŽI	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	>3 680	SDK PODHLED	Up06	2 700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
3.16	CHODBA	182,1	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU H=100mm	P13	>3 680	SDK PODHLED	Up06	3 000	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	-
3.16a	TERASA	8,8	KERAMICKÁ SLINUTÁ DLAŽBA	Sp06	>3 670	-	-	-	-	-	-
3.16b	TERASA	8,8	KERAMICKÁ SLINUTÁ DLAŽBA	Sp06	>3 670	-	-	-	-	-	-
3.16c	CHODBA	71,6	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU H=100mm	P08	>3 680	SDK PODHLED	Up06	3 000	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	-
3.17	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP / SERVEROVNA	5,3	EPOXIDOVÝ NÁTĚR NÁTĚR SOKLU H=100mm	P12	>3 680	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	3x35	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
3.18	SCHODIŠTĚ EVAKU / PERSONÁL	42,2	EPOXIDOVÁ STĚRKA / EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P13 P03	>3 680	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	3x35	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	-
3.19	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,8	-	-	-	-	-	-	ASFALTÁTOVÝ NÁTĚR	Up02	-

SCHEMA AV ZÁSUVEK
m.č.3.05



DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
±0,000=262,550m n. m.

Název a stupeň projektu
Archiv UP v Olomouci
-
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Datum zpracování projektu: 10/2019 | Kat. území: Neředín | Zakázkové číslo GP: 8-019/116/04

Generální projektant
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Tylova 1136/4, 772 00, OLomouc
tel. 585 206 060, fax: 585 227 166
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČ: 258 49 280

Architekt projektu: ING. ARCH. JAROSLAV ŠTĚPÁN
Manažer projektu: ING. FRANTIŠEK BABICA
Hlavní inženýr projektu: ING. PETR ZACHRDLE

Zodpovědný projektant: ING. MIROSLAV KAREL
Autorizace
Vypracoval: ING. MIROSLAV KAREL
Zpracovatel části projektu: multiNET, a.s. Tel. 585 416 949 Foniatrická 453/4, 779 00 Olomouc e-mail: multinet@multinet.cz IČ: 60776978

Objekt/Soubor: **SO01 ARCHIV** -
Formát: 8xA4
Měřítko: 1:75
Datum 1. vydání: 20.12.2019
Část dokumentace: **Technika prostředí staveb** Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Kód části: **D.1.4.5**
Paré
Název přílohy: PŮDORYS 3.NP -
Číslo přílohy: **503.**

Stupeň	Objekt	Část	Číslo přílohy	Příloha	Revize
DPS	SO01	SLP	503	3NP	00

LEGENDA:

SKR
- DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45 POD STROPEM
- WIFI DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45 POD STROPEM PRO WIFI
- VZT DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45 NA STROPĚ PRO VZT JEDNOTKU
- 4x DATOVÁ ZÁSUVKA 4x1xRJ45 V PODLAHOVÉ KRABICI

AUDIO SYSTÉM
- AV ZÁSUVKOVÝ BOX VE STĚNĚ V MÍSTĚ DATAPROJEKTORU
- AV AV + DATOVÉ ZÁSUVKY VE STĚNĚ ZA KATEDROU

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV
- SNÍMAČ, ČTEČKA
- ELEKTRICKÝ OTEVÍRAČ
- P ELEKTRICKÝ OTEVÍRAČ DO POŽÁRNĚ ODOLNÝCH DVEŘÍ

IP DOMOVNÍ VRÁTNÝ
- IP DVEŘNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ - WC INVALIDÉ:
- NOUZOVÉ TLAČÍTKO
- NOUZOVÉ TÁHLO
- SIGNÁLNÍ SVĚTLO
- RESET RESETAČNÍ PANEL
- AKCEPTAČNÍ TLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ

PZTS
- MAGNETICKÉ ČIDLO OTEVŘENÍ

ULOŽENÍ KABELŮ
- DATOVÉ KABELY BUDOU V HLAVNÍCH TRASÁCH ULOŽENY DO DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABŮ UCHYCENÝCH DO STROPŮ V PODHLEDU. V MÍSTNOSTECH S PODHLEDY BUDOU UCHYCENY NA STROPECH KABELOVÝMI PŘÍCHYTKAMI. VE STĚNÁCH BUDOU ZATAŽENY DO PVC OHEBNÝCH TRUBEK ULOŽENÝCH DO VYFRÉZOVANÝCH DRÁŽEK POD OMÍTKOU S KRYTÍM MIN.10MM. K PODLAHOVÝM KRABICÍM BUDOU ZATAŽENY DO PVC OHEBNÝCH TRUBEK V PODLAZE. PRO PŘECHOD KABELŮ Z PODHLEDU DO STĚN A ZE STĚN DO PODLAHY BUDOU VE STĚNÁCH OSAZENY KRABICE 125x125mm.
- DATOVÉ KABELY VEDENÉ V PODLAZE
- KABELY PZTS BUDOU ULOŽENY V PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH VE VYFRÉZOVANÝCH DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH POD OMÍTKOU. NA KABELOVÉM ŽLABU V PODHLEDU BUDOU ZATAŽENY DO PVC OHEBNÉ TRUBKY ODDĚLENÉ OD DATOVÝCH A JINÝCH SLP KABELŮ.
- KABELY PRO ELEKTRONICKOU KONTROLU VSTUPU – EKV BUDOU ULOŽENY V PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH VE VYFRÉZOVANÝCH DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH POD OMÍTKOU, PŘÍPADNĚ V PODLAZE. NA KABELOVÉM ŽLABU V PODHLEDU BUDOU ZATAŽENY DO PVC OHEBNÉ TRUBKY ODDĚLENÉ OD DATOVÝCH A JINÝCH SLP KABELŮ.
- KABELY PRO TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – WC INVALIDÉ BUDOU ULOŽENY V PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH VE VYFRÉZOVANÝCH DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH POD OMÍTKOU. NA KABELOVÉM ŽLABU V PODHLEDU BUDOU ZATAŽENY DO PVC OHEBNÉ TRUBKY ODDĚLENÉ OD DATOVÝCH A JINÝCH SLP KABELŮ.

CF54/150 KABELOVÝ ŽLAB CF54/150
CF54/250 KABELOVÝ ŽLAB CF54/250