

Tabulka místností				
Číslo	Umění	Plocha [m²]	Číslo	Umění
1.01	KUCHYN		1.28	UMYVÁRNA
1.06	CHODBA		1.29	WC
1.07	BYT	58,46	1.30	WC
1.08	BYT		1.31	WC
1.09	KANCELAR	18,44	1.32	WC
1.10	KANCELAR	18,44	1.33	WC
1.11	KANCELAR	19,5	1.34	PŘEDSÍŇ
1.12	KANCELAR	37,94	1.35	SKLAD
1.13	HALA	45,15	1.36	CHODBA
1.14	ZADVEŘÍ	6,84	1.37	SKLAD
1.15	VSTUP		1.38	ÚKLID
1.16	RECEPCE	13,87	1.39	UMYVÁRNA
1.17	ŠATNA	36,88	1.40	WC
1.18	POKOJ	19,5	1.41	WC
1.19	JÍDELNA	259,18	1.42	VÝTAH
1.20	UMYVÁRNA		1.43	SCHODIŠTĚ
1.21	VÝJEJNA		1.44	SALONEK
1.22	JÍDELNA	278,15	1.45	KUCHYŇKA
1.23	SCHODIŠTĚ		1.46	WC
1.24	VÝTAH		1.47	UMYVÁRNA
1.25	WC		1.48	CHODBA
1.26	WC	11,47	1.49	ZADVEŘÍ
1.27	ÚKLID	2,47	1.50	CHODBA
			1.51	CHODBA

adresace hlásičů:

OZNAČENÍ SAMOSTATNÝCH HLÁŠŮ EPS:

ADRESA HLÁŠČE NA LINCE
ČÍSLO SKUPINY
POŘADOVÉ ČÍSLO LINKY

Značení kabelů:
Kabelové vedení kabel s Al stíněním
Brazilecký kabel PH120-R de 27-27/2008, B2ca5100 de PHEN 50399-07, ohnivé odolný de ČSN EC60331,
bezohrožený de ČSN 50266

Legenda:

- EPS Ústředna EPS
- KTPD Klíčový trezor
- OPPO Obslužné pole
- ZDP Zařízení dálkového přenosu
- TO Tablo obsluhy
- Z Pomocný zdroj
- OUT Koppler
- Hlásič opticko – koutový
- Hlásič teplotní
- Hlásič tlačítkový
- Venkovní siréna s blikáčem
- Zvuková signalizace
- Výstup EPS
- Trasa vedení (STÁVAJÍCÍ) – A Nx2x0,8
- Trasa vedení (STÁVAJÍCÍ) – A Nx2x0,8
- Trasa vedení (NOVA) – B Nx2x0,8

Vypracoval Petr Votoček	Zdroj, projektant Ing. Karel Šafář	Tech. kontrola		
Investor UP v Olomouci SKM, Šmeralova 12, 771 11 Olomouc			formát	4A4
Akce VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE UP OLOMOUČ Šmeralova 6, Olomouc EPS – ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE			datum	10/2021
			účet	DSP
			č. zakázky	
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu půdorys 1.NP			Měřítko 1:100	Č. výkresu 03