



Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Číslo	Jméno	Plocha [m²]
P1.01	KRYT	18,55	P1.29	DILNA	11,47
P1.02	KRYT	18,02	P1.30	PŘEDSÍN	3,07
P1.03	KRYT	18,02	P1.31	DILNA	17,59
P1.04	KRYT	18,02	P1.32	DILNA	8,04
P1.05	KRYT	18,02	P1.33	CHODBA	7,72
P1.06	VZDT	19,15	P1.34	PŘEDSÍN	2,91
P1.07	WC		P1.35	WC	6,09
P1.08	CHODBA		P1.37	CHODBA	12,9
P1.09	DILNA	38,86	P1.38	CHODBA	7,72
P1.10	SBERNÉ MÍSTO	18,62	P1.40	PŘEDSÍN	2,91
P1.11	DILNA	59,5	P1.41	WC	6,09
P1.12	STUJOWNA	19,68	P1.42	SKLAD	8,4
P1.14	RUČNÍ DILNA	38,3	P1.43	DILNA	17,59
P1.16	VZDT	19,15	P1.44	PRADELNA	7,03
P1.17	WC		P1.46	VÝTAH	
P1.18	CHODBA		P1.47	SCHODIŠTĚ	
P1.18	KRYT	18,02	P1.48	KOLÁRNA	19,15
P1.19	KRYT	18,02	P1.49	SPRCHY	18,62
P1.20	KRYT	18,02	P1.50	ŠATNA	38,3
P1.21	KRYT	18,02	P1.51	ELEKTRODILNA	18,62
P1.22	KRYT	18,55	P1.52	HL. UZÁVĚR VODY	19,15
P1.24	STOLÁRNA	96,07	P1.54	CHODBA	145,91
P1.26	STROJNÍ DILNA	19,15	P1.55	CHODBA	146,91
P1.27	SCHODIŠTĚ		P1.57	PODESTA	
P1.28	VÝTAH		P1.58	PODESTA	

Legenda:

- EPS Ústředna EPS
- KTIPO Křížový trezor
- OPPO Obslužné pole
- ZDP Zařízení dálkového přenosu
- TO Tablo obsluhy
- Z Pomocný zdroj
- OUT Koppler
- Hlásič opticko – kouřový
- Hlásič teplotní
- Hlásič tlačítkový
- Venkovní sířena s blikátem
- Zuková signalizace
- Výstup EPS
- Trasa vedení (STÁVAJÍCÍ) – A Nx2x0,8
- Trasa vedení (STÁVAJÍCÍ) – A Nx2x0,8
- Trasa vedení (NOVÁ) – B Nx2x0,8

adresace hlásičů:

OZNAČENÍ SAMOSTATNÝCH HLÁSIČŮ EPS:

01/01/01

ADRESA HLÁSIČE NA LINCE
ČÍSLO SKUPINY
POŘADOVÉ ČÍSLO LINKY

Značení kabelů:

A: odřezání kabelu s Al stíněním

Bezpečnostní kabel P1120-R dle ZP-27/2008, B2ca5100 dle PRN 50399-07, ohnivé odolný dle ČSN EN60331, bezohrožený dle ČSN 30266

Vypracoval Petr Votoček	Zdroj, projektant Ing. Karel Šafář	Tech. kontrola		
Kreslil				
Investor UP v Olomouci SKM, Šmeralova 12, 771 11 Olomouc			formát 4A4	
Alce	VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE UP OLOMOUC Šmeralova 6, Olomouc EPS – ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE		datum 10/2021	
			účet DSP	
			č. zakázky	
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu půdorys 1.PP			Měřítko 1:100	č. výkresu 02