



Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha (m²)	Číslo	Jméno	Plocha (m²)
4.01	POKOJ	18,97	4.28	POKOJ	18,44
4.02	POKOJ	18,44	4.29	KUCHYNKA	18,97
4.03	POKOJ	18,44	4.31	SCHODIŠTĚ	
4.04	POKOJ	18,44	4.32	VÝTAH	
4.05	POKOJ	18,44	4.35	WC	14,13
4.06	POKOJ	18,97	4.36	UMÝVÁRNA	8,06
4.07	POKOJ	19,5	4.39	KOUPELNA	37,23
4.08	POKOJ	18,44	4.40		
4.09	POKOJ	18,44	4.41		
4.10	POKOJ	17,91	4.42	CHODBA	9,21
4.11	STUDIOVNA	19,73	4.43		
4.12	BALKON	8,43	4.44		
4.13	POKOJ	17,91	4.45	KOUPELNA	37,23
4.14	POKOJ	18,44	4.48	UMÝVÁRNA	8,06
4.15	POKOJ	18,44	4.49	WC	14,13
4.16	POKOJ	19,5	4.50	VÝTAH	
4.17	POKOJ	18,97	4.51	SCHODIŠTĚ	
4.18	POKOJ	18,44	4.53	KUCHYNKA	18,97
4.19	POKOJ	18,44	4.54	POKOJ	18,44
4.20	POKOJ	18,44	4.55	POKOJ	18,44
4.21	POKOJ	18,44	4.56	POKOJ	18,44
4.22	POKOJ	18,97	4.57	POKOJ	18,44
4.23	BALKON	4,71	4.58	POKOJ	18,97
4.24	POKOJ	18,97	4.59	BALKON	4,71
4.25	POKOJ	18,44	4.60	CHODBA	166,51
4.26	POKOJ	18,44	4.61	CHODBA	166,51
4.27	POKOJ	18,44	4.62	CHODBA	166,51

Legenda:

- EPS Ústředna EPS
- KTPO Klíčový trezor
- OPPO Obslužné pole
- ZDP Zařízení dálkového přenosu
- TO Tabla obsluhy
- Z Pomocný zdroj
- OUT Koppler
- Hlášec optiko – kouřový
- Hlášec teplotní
- Hlášec tlačítkový
- Venkovní sířena s blikáčem
- Zukovád signalizace
- Výstup EPS
- Trasa vedení (STÁVAJÍCÍ) – A Nx2x0,8
- Trasa vedení (STÁVAJÍCÍ) – A Nx2x0,8
- Trasa vedení (NOVA) – B Nx2x0,8

adresace hlásičů:

OZNAČENÍ SAMOSTATNÝCH HLÁŠÍŮ EPS:

01/01/01  
ADRESA HLÁŠIČE NA LINCE  
ČÍSLO SKUPINY  
POŘADOVÉ ČÍSLO LINKY

Značení kabelů:  
A: potrubí vodití kabel s Al stíněním  
B: stíněný kabel Pst120-R dle ZP-27/2008, B2caS100 dle PrEN 50399-07, ohnivost dle ČSN EC60331, bezohřevný dle ČSN 30266

Vypracoval Petr Votoček	Zdroj, projektant Ing. Karel Šafář	Tech. kontrola		
Kontroll				
Investor UP v Olomouci SKM, Šmeralova 12, 771 11 Olomouc			formát	4A4
Autoz	VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE UP OLOMOUČ Šmeralova 6, Olomouc EPS – ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE		datum	10/2021
			účet	DSP
			č. zakázky	
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu	půdorys 4.NP		Měřítko	1:100
			č. výkresu	06