



	Ústředna EPS
	Klíčový trezor
	Obslužné pole
	Zařízení dálkového přenosu
	Tablo obsluhy
	Pomocný zdroj
	Koppler
	Hláščí opticko – koutový
	Hláščí teplotní
	Hláščí tlačítkový
	Verzovní síťová s blízkozem
	Znakové signalizace
	Výstup EPS
	Trasa vedení (STAVAJÍC) – R Nx2x0,8
	Trasa vedení (STAVAJÍC) – R Nx2x0,8
	Trasa vedení (NOVA) – R Nx2x0,8

OZNAČENÍ SAMOSTATNÝCH HLÁŠIČŮ EPS:

01/01/01

ADRESA HLÁŠIČE NA LINCE
ČÍSLO SKUPINY
POŘADOVÉ ČÍSLO LINKY

Značení kabelů:
A: odřizovací vnitřní kabel s Al stíněním
B: stíněný kabel PH120-R dle ZP-27/2008, B2caSIDO dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331-1
bezhalogenový dle ČSN 50266

pūdorys 5.NF