



LEGENDA IZOLACÍ / INSULATION LEGEND	
	MINERÁLNÍ TĚP. IZOLACE, AL. POLEP TLOUSTKA / THICKNESS - 60 mm
	MINERÁLNÍ TĚP. IZOLACE, AL. POLEP TLOUSTKA / THICKNESS - 80 mm
	POŽÁRNÍ IZOLACE, ODOLNOST 60 MINUT TLOUSTKA / THICKNESS - 60 mm
	MINERÁLNÍ TĚP. IZOLACE, AL. POLEP TLOUSTKA / THICKNESS - 19 mm

LEGENDA VZT POTRUBÍ / DUCT LEGEND	
	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SUPPLY DUCT
	ODVODNÍ POTRUBÍ RETURN DUCT
	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - SÁNI SUPPLY DUCT - FRESH AIR
	ODVODNÍ POTRUBÍ - VENTILÁTOR EXHAUST DUCT - FANS
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ (PONECHAT) EXISTING DUCT
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - DEMONTOVAT EXISTING DUCT TO DISASSEMBLE

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY / VENTILATION LEGEND	
	REGULÁTOR PRŮTOKU - KONSTANTNÍ VOLUME FLOW CONTROLLER - CONST.
	REGULÁTOR PRŮTOKU - VARIABILNÍ VOLUME FLOW CONTROLLER - VARIABLE
	UZAVÍRAČÍ KLAPKA KRUHOVÁ SHIFT OFF DAMPER ROUND
	REGULOVACÍ KLAPKA KRUHOVÁ ADJUSTING SHUT OFF DAMPER
	KRUH. REG. PRŮTOKU - KONST. CIRC. VOLUME FLOW CONTROL - CONST.
	KRUH. REG. PRŮTOKU - VARIABILNÍ CIRC. VOLUME FLOW CONTROL - VARIABLE
	STŘEŠNÍ VENTILÁTOR ROOF FAN
	DVĚRNÍ CLONA DOOR CURTAIN

LEGENDA ZNAČENÍ / LABELING LEGEND	
AHU	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA / AIR HANDLING UNIT
EF	ODVODNÍ VENTILÁTOR / EXHAUST FAN
SF	PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR / SUPPLY FAN
E	PŘÍVODNÍ ODVODNÍ / NATURAL EXHAUST
S	PŘÍVODNÍ PŘÍVODNÍ / NATURAL SUPPLY
DC	VÝKLOVÁ CLONA / GATE DOOR AIR CURTAIN
HU	OHŘÍVAČ VÝTÁPĚČ JEDNOTKA / HEATING UNIT
SHU	ČERSTVÝ VZDUCH VÝTÁPĚČ JEDNOTKA / FRESH AIR HEATING UNIT
ADE	VNITŘNÍ CHLADIC JEDNOTKA / INDOOR COOLING UNIT
ACC	KONDENZÁČNÍ JEDNOTKA / OUTDOOR CONDENSING UNIT
AV	REGULÁTOR VAR. PRŮTOKU / VAV UNIT
CAV	REGULÁTOR KONST. PRŮTOKU / CAV UNIT
FD	POŽÁRNÍ KLAPKA, STĚNNÝ UZÁVĚR / FIRE DAMPER, WALL SHUTTER
RD	KLAPKA SE SPLOUTÝM OVLÁDÁNÍM / FLAP VARIABLE
T	ZARÍZENÍ URČENÉ PRO TECHNOLOGIE / TECHNOLOGY VENTILATION EQUIPMENT
AS	VZDUCHOVÁ SPRCHA / AIR SHOWER

POZNÁMKY / NOTES

- NEOKOTOVANÉ ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ JE VE STANDARDNÍM DÉLCE 1500 mm
- FLEXIBILNÍ KAPKA K VZT ELEMENTU NESMÍ MÍT OBLIKU VĚŠNÉJŠÍ 1,5 m
- TĚP. IZOLACE POTRUBÍ PŘI VÝSTAVĚ PŘEDNÍHO ŠVARTU MUSÍ BÝT DOKONČENA AŽ K PLÁŠTI ZÁŘÍZENÍ
- VŠECHY OBLIKY A ROZBOCKY BUDOVY VYBAVENÝ REGULÁČNÍM A NABĚHOVÝM PLECHY
- VŠECHY KAPKOVÉ ROZBOCKY ELEMENTU VZT OVĚŘIT PŘED ZAPLETENÍM MONTÁŽÍ
- PŘI INSTALACI ZÁŘÍZENÍ MUSÍ BÝT DOKONČENA I PŘÍVODNÍ A ODVODNÍ POKRYV VÝROBE ZÁŘÍZENÍ
- VŠECHY ZMĚNY KONFIGURACE VZT JE POUŽÍVAT S PROJEKTEM VZT
- ZÁŘÍZENÍ KONFIGURACE VZT JE POUŽÍVAT S PROJEKTEM VZT
- POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁŘÍZENÍ
- ZÁŘÍZENÍ DM - ZNAČÍ DVĚRNÍ MŘÍŽI - DO DÁVKA STAVBY, UVEDENÁ ČISTĚ PLOCHA
- SYMBOLOVÝ ZNAČÍK POŘADNÍ DÍLEH

SEZNAM PRÁCEJÍCÍCH:	SEZNAM PRÁCEJÍCÍCH:	C. PRÁCE:	AKTIVITA:
PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:
PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:
PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT: