







TYP SPRINKLERU			
	ks 218	●	PODHLÉDOVÝ SPRINKLER 1/2" SSP K80 T68°C 3mm chrom S ROZETOU
	ks 8	● B	PODHLÉDOVÝ SPRINKLER 1/2" SSP K80 T68°C 3mm BÍLÁ BARVA S BÍLOU ROZETOU (V AULE)
	ks 25	○	STOJÍCÍ SPRINKLER 1/2" SSU K80 T68°C 3mm mosaz



POTRUBÍ		
	PÁTERNÍ POTRUBÍ	DIMENZE (mm) DÉLKA (mm)
	POTRUBNÍ VĚTV	DIMENZE (mm) DÉLKA (mm)

	PROSTORY BEZ SPRINKLERŮ
---	-------------------------

GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIÉR VILEHRADECKÝ <small>Výstavě: 1. 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / atelier@vilehradsky.cz / +420 547 221 936</small>		SCHEMA OBJEKTU: 		Č. PARÉ:	AUTORIZACE:
NÁZEV AKCE: Dostavba kampusu LF v Olomouci	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ondřej Krupka	DATUM: 15.3.2022	NĚRÝTKO: 1:100		
STAVEBNÍK: Univerzita Palackého v Olomouci	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Karel Cihlár	FORMÁT: 841 x 420	POČET A4: 8 x A4		
MÍSTO STAVBY: Olomouc, Hněvotínská	VYPRACOVANÉ: Ing. Ondřej Krupka Bc. Petr Holeček	STUPĚNÍ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	OBJEKT LF		
SUBODDAVATEL: Sprinkplan s.r.o.		ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ	D. 1.4		
		PROFESNÍ ČÁST: D.1.4.9 STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ (SHZ)			
		ČÍSLO REVIZE:			

1449 | DPS | SO 01 | D.1.4.9 | 3NP SHZ | D.1.4.9.07