









ZNAČENÍ SPRINKLERŮ V DUTINĚ



TYP SPRINKLERU		
	ks 161	PODHLADOVÝ SPRINKLER 1/2" SSP K80 T68°C 3mm chrom S ROZETOU
	ks 157	STOJÍCÍ SPRINKLER 1/2" SSU K80 T68°C 3mm mosaz
	ks 31	ZÁVĚSNÝ SPRINKLER 1/2" SSP K80 T68°C 3mm BÍLÁ BARVA

POTRUBÍ		
	PÁTEŘNÍ POTRUBÍ	DIMENZE (mm) DĚLKA (mm)
	POTRUBNÍ VĚTEV	DIMENZE (mm) DĚLKA (mm)
	PROSTORY BEZ SPRINKLERŮ	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



Vytvářené 1. 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / ateliervilhradecky.cz / +420 547 221 936

NÁZEV AKCE:

Dostavba kampusu LF v Olomouci

STAVEBNÍK:

Univerzita Palackého v Olomouci


MÍSTO STAVBY:

Olomouc, Hněvotínská

SURDOODAVATEL:

Sprinkplan s.r.o.

SCHÉMA OBJEKTU:



Č. PARÉ:

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE:

Dostavba kampusu LF v Olomouci

STAVEBNÍK:

Univerzita Palackého v Olomouci

MÍSTO STAVBY:

Olomouc, Hněvotínská

SURDOODAVATEL:

Sprinkplan s.r.o.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Ondřej Krupka

STUPEŇ PO:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STAVĚBNÍ OBJEKT:

OBJEKT LF

ČÁST PO:

DOKUMENTACE OBJEKTŮ

PROFESNÍ ČÁST:

D.1.4.9 STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ (SHZ)

ČÍSLO REVIZE:

DATUM:

15.3.2022

FORMÁT:

841 x 420

POČET A4:

8 x A4

MĚŘÍTKO:

1:100

D.1.4.9

1449 | DPS | SO 01 | D.1.4.9 | 2NP SHZ | D.1.4.9.06