







LEGENDA ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT):

- | | |
|---|---|
|  | HRANICE KOUŘOVÉ SEKCE, MIN. E15DP1 |
|  | PŘÍVOD VZDUCHU PRO ZOKT
ŘÍZENÉ OTEVŘENÍ OD EPS |
|  | POTRUBÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA
SPECIFIKACE E60singleS500
S MŘÍŽKAMI 1150x390MM |
|  | POŽÁRNĚ ISOLOVANÉ POTRUBÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA
SPECIFIKACE E130multiS500 |

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		SCHÉMA OBJEKTU:		Č. PÁŘE:		AUTORIZACE:	
 ATELIÉR VELEHRADSKÝ Vytavilbíl 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936							
NÁZEV AKCE:		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		DATUM:		MĚŘITKO:	
Dostavba kampusu LF v Olomouci		Josef Jaroš		19.02.2021		1:100	
STAVENIK:		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		FÓRMAŤ:		POČET A4:	
Univerzita Palackého v Olomouci		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		STUPĚŇ PD:		10 x A4	
MÍSTO STAVBY:		VYPRACOVAL:		OBJEKT LF			
Olomouc, Hněvotinská		Ing. Tomáš Mihal		ČÁST PD:		D.1.4	
SUBORDINOVATEL:				PROFESNÍ ČÁST:		D.1.4.1.11 ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT)	
COLT International, spol. s r.o. Strakonická 1199, 150 00 Praha 5				ČÍSLO REVIZE:			