

LEGENDA ZNAČENÍ

POŽADOVANÁ ODOLNOST SLOUPŮ R-45
SOUČINITEL PRŮŘEZU PRO HEB 180 Ap/V 164m-1, BUDE OVĚŘENO DLE SKUTEČNOSTI
SYS. PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD SDK 12,5 POŽÁRNÍ DESKY, DLE PODKLADŮ VÝROBCE

POZNÁMKA:

- veškeré rozměry všech stavebních konstrukcí je třeba zaměřit a kontrolovat na stavbě
- protipožární ucpávky na jednotlivých instalacích jsou součástí výpisů prvků jednotlivých profesí
- polohu revizních otvorů v podhledu koordinovat s výkresy podhledů a skutečnou pozicí kontrolovaného zařízení; polohu revizních dvířek do šachet koordinovat se skutečnou pozicí kontrolovaného potrubí
- veškeré protipožární nátěry je třeba obnovovat před uplynutím doby jejich životnosti; tato podmínka musí být součástí provozního řádu budovy a je jejím dodržováním je podmíněno funkčního řešení PBŘ v celéí budově!
- tam kde z důvodu vedení VZT potrubí bude ve větších délkách přerušeno provázání zděných příček (případně SDK příček) se stropní konstrukcí, bude nutné tyto zdi či příčky doplnit o ztužující věnec nebo v případě SDK příček o ocel.konstrukci, která zajistí stabilitu takto "narušených" zdí či stěn
- sdk pilíř akcentující recepční informační pult; pilíř začíná ve výšce 2160mm nad zadními skříňkami recepce, jejichž půdorysný rozměr kopíruje; pilíř sahá pod nosnou konstrukci zastřešení, tj. cca 5360mm nad podlahou; pilíř je vytvořen ze sádrokartonových profilů, opláštěný zdvojenou sdk deskouna pilíř jsou kalveny velké hodiny, které jsou dodávkou interieru; pilíř bude pojednán akcentní barvou
- revizní dvířka v sádrokartonovém opláštění zajišťující přístup k požárním klapkám, výška parapetu dvířek 500mm nad úroveň čisté podlahy
- v místnostech, kde je dle požárně bezpečnostního řešení předespána výšší požární odolnost stropní kce než 45minut, a ve kterých zároveň není podhled (případně není podhled s požární odolností) je nutné ošetřit exponované ocelové prvky, které jsou součástí stropní konstrukce protipožárním nástřikem (průvlaky a příčle jsou dimenzovány na 45minut)



REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant: ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

REKONSTRUKCE STŘECH
NAD VSTUPNÍ HALOU A STUDOVNOU

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor: UPOL LF — Lokalita: Olomouc, Hněvotínská

Dílčí část–profese

D.1.1 – Architektonicky stavební řešení

Výkres

NAVRHOVANÝ STAV
PŮDORYS 2.NP – STUDOVNA

Měřítko	Datum	
1 : 50	06/ 2022	
Zpracoval: Ing. Karel Typlt	Kontroloval: Ing.arch.Josef Pálka	
Číslo akce	Výkres číslo	Revize
1211	N02	R00