

Tabulka výkonu zařízení																				
zařízení číslo	název zařízení	typ	umístění	množství vzduchu	množství vzduchu	externí tlak	ks	elektrický příkon	proud		napětí/ frekvence	topný výkon				akustický výkon LWA		hmotnost	ovládání	poznámka
				přívod	odvod					jištění		topný výkon	tlaková ztráta na vodě	průtok vody	teplotní spád	výstup z jednotky	do okolí			
					( m3/h )	( m3/h )	(Pa)		( kW )	( A )	( A )	( V/Hz )	( kW )	(kPa )	(m3/h)	(°C)	(dB(A) )	(dB(A) )	kg	
	Zařízení č. 152 - Odvodní ventilátor																			
152.01	Laboratoř 3.068	odvodní plastový ventilátor	střecha	-	50/100	350	1	0,75	1,73		230/50						72	13	MaR	spuštění autonomní, v případě detekce plynů nebo přes EPS
152.08	Požární klapka	DN 100					1													

zařízení číslo	název zařízení	doporučené ovládání	Požadavky na ostatní profese							
			UT	CHL	MaR	Elektro	VZT	ZTI	EPS	STAVBA
	<i>Zařízení č. 152 - Odvodní ventilátor</i>									
152.01	Laboratoř 3.068	MaR			* OVLÁDÁNÍ, SILOVÉ NAPOJENÍ * SIGNALIZACE PORUCHY	- PŘÍVOD PRO ROZVADĚČ MaR * JIŠTĚNÍ				
152.08	Požární klapka se servopohonem				MONITORING					