

- A

A1

S

DALI ECO
- SVÍTIDLO LED ZÁVĚSNÉ, 191W 4000K, TĚLESO AL SLITINA BARVA BÍLÁ, OPÁLOVÝ DIFUZOR, DXŠXV 5790x50x70, DALI PŘEDŘADNÍK

SVÍTIDLO LED ZÁVĚSNÉ, 113W 4000K, TĚLESO AL SLITINA BARVA BÍLÁ, OPÁLOVÝ DIFUZOR, DXŠXV 3450x50x70, DALI PŘEDŘADNÍK

STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA DALI, 2x VSTUP DI, 32ADRES

STÁVAJÍCÍ OVLADAČ OSVĚTLENÍ

ŽALUZIOVÝ OVLADAČ IP20, 230V NOVÝ

TLAČÍTKO POD OMÍTKU SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU, IP20

SERVOPOHON 230V

ČIDLO DENNÍHO OSVĚTLENÍ DALI

POZNÁMKY:

- 1) ELEKTROINSTALACE PROVEDENA:

- KABELY CHKE-R NA PŘÍCHÝTKÁCH NAD PODHLEDEM

- K OVLADAČŮM POD OMÍTKOU

2) VÝŠKA A UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A ZÁSUVK

- VÝŠKA VYPÍNAČŮ 1,2 m OD PODLAHY

3) KE SVÍTIDLŮM VEDENY KABELY

- CHKE-R 3x1,5 NAPÁJENÍ SVÍTIDEL

- J-Y(ST)Y 1x2x0,8mm SBĚRNICE DALI

4) K JEDNOTCE DALI ECO PŘIVEDNA NEVYPÍNANÁ FÁZE 230V

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI - OCHRANA PŘED URAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED3:

- 411.2 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) IZOLACÍ, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY


411.2 POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

411.3.3 DOPLŇKOVÁ OCHRANA - PROUDOVÝ CHRÁNIČ

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
STRÍDAVÁ SÍŤ: 3NPE AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S



REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN
INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant

ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

REKONSTRUKCE STŘECH
NAD VSTUPNÍ HALOU A STUDOVNOU

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL LF

Lokalita Olomouc, Hněvotínská

Dílčí část-profese

Výkres

PŮDORYS 2.NP - OSVĚTLENÍ

Měřítko 1:75

Datum SRPEN 2022

Zpracoval Ing.Jaroslav Petlach

Kontroloval

Číslo akce

Výkres číslo

Revize

1211

04

00