


Poznámka:

Pokud není na výkrese uvedeno jinak, hlavní kabelové trasy povedou na příchýtkách pod stropem v podhledu.
Budou odděleny silové a MaR vodiče.
Odbočky do jednotlivých místností budou vedeny na příchýtkách v podhledu.
Kabelová trasa i kabely mimo střechní bude v provedení B2ca s1, d0.
Čidla budou umístěna v podhledu, musí k nim být zajištěn přístup.
Ovládací skříňky pro digestoře umístit poblíž digestoře, dle situace na stavbě.
Kabelové trasy, které nejsou zaznačeny v půdoryse (vyjma výše uvedených), povedou k jednotlivým zařízením na příchýtkách po stropě a ve stěnách.
Jako prostupů mezi patry bude použito spouštěk dle půdorysů, popř. prostupů u profesí UT a VZT.
Jednotlivé typy, počty a označení kabelů viz Seznam datových bodů a kabelů.
Obecně se kabelové trasy MaR přizpůsobí ostatním profesím.
Pozice a provedení tras se může upravit dle situace na stavbě.

- hlavní kabelová trasa
- 10MSx ovládací skříňka
- RPOx variabilní regulátor průtoku, odtah
- DGx digestoř
- dP snímač diferenčního tlaku
- L snímač rychlosti proudění vzduchu

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		<div><p>Smržická 13, 796 07 Držovice Tel.: 582 337 724 – 6 Fax.: 582 333 358 e-mail: info@elmarpv.cz</p></div>				
Roman Veselý		Ing. Petr Lysický								
KRAJ : OL		STAV.ÚŘ.: OLOMOUC		OBEC.ÚŘ.: OLOMOUC						
INVESTOR		...								
AKCE: <i>Olomouc – UMTM, Úprava a doplnění digestoří – 3.NP</i>							STUPEŇ :		RDS	
							DATUM :		9/2023	
							FORMÁT :		2 A4	
							ZAK. ČÍSLO		...	
OBSAH: <i>ORIENTAČNÍ PŮDORYS MaR, 3. NP</i>							MĚŘÍTKO 1:100		ČÍSLO VÝKR. D.1.4.d.04	