







Přejezd protiváhy  
Řez A-A 1:60



Únikové prostory 1:50



Poloha klece v nejnižším podlaží Poloha klece v nejvyšším podlaží



Nárazníky klece		Nárazníky protiváhy
PS_D0		PS_D2
(HP)	80	80
HPH/HPHL	72 / 72	72 / 72
HKP/HGP	85 +0/-5	85 +0/-10
HSS1/2	645	167
HPE	8	8
Počet		

Režim BR1: Sjezd výtahu do požárně evakuační stanice + otevření dveří:

- Popis funkce:**  
a) Výtah po přijetí rozepinacího bezpečnostního kontaktu sjeđe do požárně výstupní stanice a otevře dveře.  
Kabinový ovladač i šachetní tlačítka jsou neaktivní.
- Aktivace funkce** (uvedení výtahu do režimu BR1):  
Rozepnutím bezpečnostního kontaktu ukončeného u šachetního ovladače požárně evakuační stanice.
- Deaktivace funkce** (uvedení výtahu do normálního provozu):  
Sepnutím výše uvedeného bezpečnostního kontaktu.
- Zákazník zajišť:**  
Samostatný rozepinací bezpečnostový kontakt - 2 dráty průřezu cca 0,75 mm<sup>2</sup>, max. 1,5 mm<sup>2</sup>  
vvedený u šachetního tlačítka požárně výstupní stanice pro aktivaci / deaktivaci režimu BR.  
Volný konec cca 1,5 m, vvedený do šachty u šachetního ovladače v požárně evakuační stanici.  
U samostatných výtahů musí být signál přiveden ke každému výtahu.  
U výtahů zapojených do skupinového řízení (duplex, triplex atd...) minimálně ke dvěma výtahům.
- Dodavatel zajišť:**  
Klíčkový spínač u dveří požárně evakuační stanice pro aktivaci/deaktivaci funkce (je-li požadován/objednan).

Autorizace projektu:		Ing. Petr Zavadil	Ověřil: rozlika:
Vedoucí/kontrola projektu:		Ing. Petr Zavadil	
Výpracovní:		Ing. Petr Zavadil	
Kreslil:		Ing. Petr Zavadil	
Kraj:	Olomoucký	Místo: ul. Šmeralová 1090/8, Olomouc 779 00 st.parc.č. 1385, 94/64, k.ú. Olomouc-město	Účel projektu:
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci, správa kolejí a menz, Šmeralova 1122/12, 779 00 Olomouc, IČO:61989592			
Název stavby: Modernizace vnitřních prostor kolejí Bedřicha Václavka, UP Olomouc			
Obsah výkresu: Blok C - V11			
Číslo výkresu: D.1.1.b-05			SPZ DESIGN, s.r.o. Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz
Měřítko:			
Formát výkresu: 2x A4			
Paré číslo:			
Datum: 03/2024			Účel projektu:
Číslo archivu(zakázky):			
Datum expedice/verze: 19.03.2024 / V1			
Formát výkresu: 2x A4			
Měřítko:			Účel projektu:
Paré číslo:			
Datum: 03/2024			
Číslo archivu(zakázky):			