



Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název
B10(2+KK)		B15(1+KK)		B20(1+KK)	
B6.34b	Ložďie	B6.52b	Ložďie	B6.68b	Ložďie
B6.32	Chodba	B6.52	Obyvací m. + KK	B6.68	Obyvací m. + KK
B6.33	Koupeľna	B6.50	Chodba	B6.66	Ložnice
B6.34	Obyvací m. + KK	B6.51	Koupeľna	B6.67	Koupeľna
B6.35	Ložnice				
B11(1+KK)		B16(1+KK)		B21(1+KK)	
B6.37	Chodba	B6.53	Chodba	B6.72b	Ložďie
B6.38	Koupeľna	B6.54	Koupeľna	B6.70	Chodba
B6.39	Obyvací m. + KK	B6.55	Obyvací m. + KK	B6.71	Koupeľna
				B6.72	Obyvací m. + KK
B12(1+KK)		B17(1+KK)			
B6.40	Chodba	B6.56	Chodba	B (Spol. prostor)	
B6.41	Koupeľna	B6.57	Koupeľna	B6.01	Hlavní chodba
B6.42	Obyvací m. + KK	B6.58	Obyvací m. + KK	B6.73	Tech. místnost
				B6.74	Chodba
B13(2+KK)		B18(2+KK)		B6.69	Hlavní chodba
B6.43	Chodba	B6.59	Chodba	B6.75	Tech. místnost
B6.44	Koupeľna	B6.60	Koupeľna	B6.76	Tech. místnost
B6.45	Obyvací m. + KK	B6.61	Obyvací m. + KK		
B6.46	Pokoř	B6.62	Pokoř		Čelkový součet
B14(1+KK)		B19(1+KK)			
B6.47	Chodba	B6.63	Chodba		
B6.48	Koupeľna	B6.64	Koupeľna		
B6.49	Obyvací m. + KK	B6.65	Obyvací m. + KK		

- Z-3 NUCENÉ VĚTRÁNÍ KOUPELNY S WC - SAMOST. VENTILÁTOR
- Z-4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ UKLIDOVÉ KOMORY
- Z-5 NUCENÉ VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ - DIGESTOŘE S ODVODEM NAD STŘECHU
- Z-6 NUCENÉ VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ - DIGESTOŘE CIRKULAČNÍ
- Z-7 NUCENÉ VĚTRÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTOR ČÁSTI IMOBILNÍCH

Projektant	Ing. KUNERT R.	Ode projektant	Ing. KUNERT R.	Ing. Roman KUNERT
Obec	OLOMOUČ	Stav. úřad	OLOMOUČ	ICO: 646 55 028 IČ: CZ 650203612
Investor	UNIVERZITA PALÁČKĚHO/OLOMOUČ, Křižkovského 511/8, 77900 OLOMOUČ			Bývalá 489/98 tel.: OLOMOUČ, 783 011 4420 6087098002 rkp@volny.cz
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA VŠK J. L. FISCHERA BLOK - B, k.ú. Olomouč-město, parc.st. 575			
OBJEKT	SO-02 OBJEKT VŠK J. L. FISCHERA - B			
ČÁST	D.1.4. TECHNIKA, PROSTŘEDÍ STAVEB			
PROFESÍ	D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA			
NÁZEV	DISPOZICE VZT - B.6.NP. - 2. část			
Arch.d.klas				24 - 2314 - 3 / 08
DPS	Šupler	Formát	4 A4	08/2023
				Dotum

1.10. POKRYVKA	230 V, 25 W, DVOUOTÁČKOVÝ
1.23. STRÍŠKA KRUHOVÁ 125	3.09. VENTILÁTOR AXIÁLNÍ IP54 - XXX, DO POTRUBÍ D400 + PŘÍRUBY, V = min 4000 m ³ /hod, 230 V - 300 W
1.24. STRÍŠKA KRUHOVÁ 200	
1.28. STRÍŠKA KRUHOVÁ 225	3.10. PASTOVÝ TALÍŘOVÝ REGULAČNÍ VENTIL ODTAHOVÝ D110
1.29. STRÍŠKA KRUHOVÁ 250	3.11. PASTOVÝ TALÍŘOVÝ REGULAČNÍ VENTIL ODTAHOVÝ D125
	4.02. ZPĚTNÁ KLAPKA DO POTRUBÍ - KOVOVÁ, D110
	4.03. ZPĚTNÁ KLAPKA DO POTRUBÍ - KOVOVÁ, D125
2.01. DIGESTOŘ KUCHYŇSKÁ, CÍRKULAČNÍ + FILTR	
	V = min 150 m ³ /hod, šířka max 500 mm
2.02. DIGESTOŘ KUCHYŇSKÁ, ODTAH - POTRUBÍ	
	d125, V = max 200 m ³ /hod, šířka 600 mm