



LEGENDA MÍSTNOSTÍ


| Číslo | Název | Číslo | Název |
|---------|----------|---------|-----------------|
| B.2.01 | Pokoj | B.2.15a | Koupelna |
| B.2.02 | Pokoj | B.2.15b | WC |
| B.2.03 | Chodba | B.2.16 | Pokoj |
| B.2.03a | Koupelna | B.2.17 | Pokoj |
| B.2.03b | WC | B.2.18 | Chodba |
| B.2.04 | Pokoj | B.2.18a | Koupelna |
| B.2.05 | Pokoj | B.2.18b | WC |
| B.2.06 | Chodba | B.2.19 | Pokoj |
| B.2.06a | Koupelna | B.2.20 | Pokoj |
| B.2.06b | WC | B.2.21 | Chodba |
| B.2.07 | Pokoj | B.2.21a | Koupelna |
| B.2.08 | Pokoj | B.2.21b | WC |
| B.2.09 | Chodba | B.2.22 | Pokoj |
| B.2.09a | Koupelna | B.2.23 | Pokoj |
| B.2.09b | WC | B.2.24 | Chodba |
| B.2.10 | Pokoj | B.2.24a | Koupelna |
| B.2.11 | Pokoj | B.2.24b | WC |
| B.2.12 | Chodba | B.2.25 | Studovna |
| B.2.12a | Koupelna | B.2.25a | Technická míst. |
| B.2.12b | WC | B.2.25b | Technická míst. |
| B.2.13 | Pokoj | B.2.26 | Pokoj |
| B.2.14 | Pokoj | B.2.27 | Pokoj |
| B.2.15 | Chodba | B.2.28 | Chodba |

- Z-1 NUCENÉ VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ - SPRCHA, WC,
Z-2 NUCENÉ VĚTRÁNÍ KOUPELNÝ S WC
Z-3 NUCENÉ VĚTRÁNÍ KOUPELNÝ S WC - SAMOST. VENTILÁTOR
Z-4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ UKLIDOVÉ KOMORY
Z-5 NUCENÉ VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ - DIGESTOŘ S ODVODEM NAD STŘECHU
Z-6 NUCENÉ VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ - DIGESTOŘ CÍRKULAČNÍ
Z-7 NUCENÉ VĚTRÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTOR ČÁSTI IMOBILNÍCH

ŘEŠENO ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ UJA A DIGESTOŘÍ V SAMOSTATNÝCH KUCHYNÍCH + ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ A KUCHYNÍ V APARTMÁNECH 6.NP BJ

MONTÁŽ NOVÝCH ROZVODŮ VZT VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH
OBJEKTU KOORDINOVAT S ROZVODY ÚT, ZTI, ELEKTRO - ŘEŠENO NA MTŽ!
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ÚROVEŇ PODLAHY 5. NP = + 11,20 m
ÚROVEŇ PODLAHY 4. NP = + 8,40 m
ÚROVEŇ PODLAHY 3. NP = + 5,60 m
ÚROVEŇ PODLAHY 2. NP = + 2,80 m



M 1 : 50

| | | | | | | |
|---|--|----------------|--|-----------|--------|---------|
| Ing. KUNERT R. OLOMOUC UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Křesťanského 511/8, 77900 OLOMOUC | | | Ing. Roman KUNERT IČO - 646 55 028 DIČ - CZ-650209612 Býskova 489/58 1. ét. OLOMOUC 783 01 +420 608 708002 rkp@volny.cz | | | |
| AKCE | | | STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA VŠK J. L. FISCHERA BLOK - B, k.ú. Olomouc-město, parc.st. 575 | | | |
| Projektant | Ing. KUNERT R. OLOMOUC | Odp.projektant | Ing. KUNERT R. OLOMOUC | DPS | Formát | Datum |
| Obec | OLOMOUC | Stav. úřad | OLOMOUC | 4 A4 | | 08/2023 |
| Investor | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Křesťanského 511/8, 77900 OLOMOUC | | | Arch:Šelo | | |
| OBJEKT | | | SO-02 OBJEKT VŠK J. L. FISCHERA - B | | | |
| ČÁST | | | D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB | | | |
| PROJESE | | | D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA | | | |
| NÁZEV | | | DISPOZICE VZT - B.2. - 5.NP - 1. část | | | |
| | | | 24 - 2314 - 3 / 05 | | | |

- LEGENDA :
- 3.01 STŘEŠNÍ VENTILÁTOR XXX, V = 400 m³/hod
230 V , 22 W
- 3.02 STŘEŠNÍ VENTILÁTOR XXX, V = 560 m³/hod
230 V , 27 W
- 3.03 STŘEŠNÍ VENTILÁTOR XXX, V = 840 m³/hod
230 V , 45 W
- 3.05 MALÝ VENTILÁTOR RADIÁLNÍ NA STŘOP , V = min 100 m³/hod
230 V , 25 W, DVOUOTÁČKOVÝ
- 3.06 MALÝ VENTILÁTOR RADIÁLNÍ NA STĚNU , V = min 100 m³/hod
230 V , 25 W, DVOUOTÁČKOVÝ
- 3.09 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ IPS4 - XXX, DO POTRUBÍ D400 + PŘÍRUBY,
V = min 4000 m³/hod, 230 V , 300 W
- 3.10 PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ REGULAČNÍ VENTIL ODTAHOVÝ D110
3.11 PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ REGULAČNÍ VENTIL ODTAHOVÝ D125
- 4.02 ZPĚTNÁ KLAPKA DO POTRUBÍ - KOVOVÁ, D110
4.03 ZPĚTNÁ KLAPKA DO POTRUBÍ - KOVOVÁ, D125

- 1.02 POTRUBÍ SPIRO d110 / OHEBNÁ HADICE D110
1.03 POTRUBÍ SPIRO d125 / OHEBNÁ HADICE D125
1.04 POTRUBÍ SPIRO d140
1.05 POTRUBÍ SPIRO d160
1.06 POTRUBÍ SPIRO d180
1.07 POTRUBÍ SPIRO d200
1.08 POTRUBÍ SPIRO d225
1.09 POTRUBÍ SPIRO d250
1.13 POTRUBÍ SPIRO d400
1.16 POTRUBÍ 450x300
- 1.23 STRÍŠKA KRUHOVÁ 125
1.24 STRÍŠKA KRUHOVÁ 200
1.28 STRÍŠKA KRUHOVÁ 225
1.29 STRÍŠKA KRUHOVÁ 250
- 2.01 DIGESTOŘ KUCHYŇSKÁ, CÍRKULAČNÍ + FILTR
V = min 150 m³/hod, šířka max 500 mm
2.02 DIGESTOŘ KUCHYŇSKÁ, ODTAHL, POTRUBÍ
d125 , V = max 200 m³/hod, šířka 600 mm