

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÉ Ht
- TVAROVKY POTRUBÍ KANALIZACE
- DIMENZE POTRUBÍ KANALIZACE
- POPIS TVAROVEK KANALIZACE

ČISTÍCÍ KUSY NA POTRUBÍ KANALIZACE OSAZOVAT V 1.NP VE VÝŠI KONTROLNÍCH DVÍŘEK DO INSTALAČNÍCH ŠACHET

POZNÁMKA :

VNITŘNÍ LEŽATÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V 1.NP OBJEKTU NAVRŽENO Z POTRUBÍ A TVAROVEK Ht, ULOŽENÍ POTRUBÍ NA KONZOLY / ZÁKESY A OSÁZENÍ ČISTÍCÍCH KUSŮ ŘEŠENO DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE POTRUBÍ !

SPÁDOVÁNÍ LEŽATÉHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE D110, D125, D150 – min 2% !


– ŘEŠENO DLE ČSN 75 6760

SPÁDOVÁNÍ LEŽATÉHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ŘEŠENO PRO STUPEŇ PLNĚNÍ 70 % A RYCHLOST min 0,7 m/s – max 5,0 m/s – DLE ČSN 75 6760 čl. 7.

MONTÁŽ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH
OBJEKTU KOORDINOVAT S ROZVOJÍ UT, VZT, ELEKTRO- ŘEŠENO NA MTŽ !

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ÚROVEŇ PODLAHY 6. NP = + 14,295 m
ÚROVEŇ PODLAHY 5. NP = + 11,20 m
ÚROVEŇ PODLAHY 4. NP = + 8,40 m
ÚROVEŇ PODLAHY 3. NP = + 5,60 m
ÚROVEŇ PODLAHY 2. NP = + 2,80 m
ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP = + 0,00 m



M 1 : 50

Ing. KUNERT R.			Ing. KUNERT R.		
Projektant	OLOMOUC	Odp.projektant	Ing. Roman KUNERT		
Obec	OLOMOUC	Stav. úřad	IČO: 649 55 028 DIČ: CZ 650203612		
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Křížkovského 5118, 77900 OLOMOUC		Bratislava 489/26 tel.: OLOMOUC 783 01 +420 608709002 rknpv@volny.cz		
AKCE			STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA VŠK J. L. FISCHERA BLOK - B, k.ú. Olomouc-město, parc.st. 575		
OBJEKT	SO-02 OBJEKT VŠK J. L. FISCHERA - B				
ČÁST	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB				
PROJESE	D.1.4.1. ZDRAVOTNICKÁ				
NÁZEV	STOUPACKÝ KANALIZACE - 1.část				
			24 - 2314 - 1 / 12		
			Arch.číslo		
			DPS	A 4	08/2023
			Služeři	Forněti	Datum