


Císlo	Název	Plocha (m²)
B.5.42	Pokoj	14,22
B.5.43	Chodba	6,69
B.5.43a	Kuchynka	3,15
B.5.43b	WC	1,35
B.5.44	Pokoj	14,01
B.5.45	Pokoj	14,22
B.5.46	Chodba	6,69
B.5.46a	Koupelna	3,15
B.5.46b	WC	1,35
B.5.47	Pokoj	14,01
B.5.48	Pokoj	14,22
B.5.49	Chodba	6,69
B.5.49a	Koupelna	3,15
B.5.49b	WC	1,35
B.5.50	Chodba	64,57
B.5.51	Chodba	64,57
B.5.52	Chodba	20,27
B.5.53	Kuchynka	13,23
B.5.54	Schodiště	21,46
B.5.55	Chodba	4,32
B.5.55a	Výťah	2,28
B.5.55b	Výťah	2,36
Celkový součet		855,24

1. Nedlinou součástí PD je TECHNICKÁ ZPRÁVA
2. Všechny vedené kabely v chráněné únikové cestě (CHÚC A), musí být v průřezu min. 25mm², nebo musí být uloženy pod omítkou tl. min. 10mm, případně nehořlavými deskami tl. reakce na oheň A1 nebo A2 tloušťky min.10mm
3. Veškeré prostory mezi jednotlivými požárními úseky, budou utěsněny certifikovanými protipožárními upěrkami.
4. Světla budou v provedení dle specifikace knihy svítidel
5. Provedení vývodů pro spotřebiče v kuchyňských linkách, bude před realizací s jejich dodavatelem.



ELPEV projekce elektro
Petr Vodáček
Bošni 660
783 72 Velký Týnec
IČ: 646 34 752