



NOVÁ VSAKOVACÍ JÍMKA DEŠŤOVÝCH VOD VJ-D1. PLASTOVÉ BLOKY XXX
XXX - OBSAH cca 13,80 m3. ROZMĚRY 9,60*2,40m - 0,6 m. NAPOJENO NA ŠACHTU S REGULACÍ ODTOKU. PŘEPAD Z JÍMKY DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE OBJEKTU

VSAKOVACÍ JÍMKA VJ-D1

1576

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE AREÁLU
- NOVÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- PŘEPAD/REGULACE ODTOKU DEŠŤOVÝCH VOD
- NOVÁ PŘÍPOJKA KANALIZACE PP
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD LT
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ KABELY VN, NN
- NOVÁ VSAKOVACÍ JÍMKA – PLAST. BLOKY
- NOVÁ ŠACHTA REGULACE ODTOKU
- SR02

VSAKOVACÍ JÍMKA VJ-C1, VJ-D1

Č. BODŮ	Y	SOUŘADNICE	X	POPIS
VJ-C1.1	-1121698,3550	-546104,0863	-546104,0863	ROH VSAKOVACÍ JÍMKY
VJ-C1.2	-1121697,5511	-546113,6526	-546113,6526	ROH VSAKOVACÍ JÍMKY
VJ-C1.3	-1121695,1596	-546113,4516	-546113,4516	ROH VSAKOVACÍ JÍMKY
VJ-C1.4	-1121695,9634	-546103,8853	-546103,8853	ROH VSAKOVACÍ JÍMKY
ŠRO5	-1121698,2235	-546102,0682	-546102,0682	ŠACHTA WAVIN D400
VJ-D1.1	-1121682,0757	-546055,2202	-546055,2202	ROH VSAKOVACÍ JÍMKY
VJ-D1.2	-1121679,6860	-546054,9982	-546054,9982	ROH VSAKOVACÍ JÍMKY
VJ-D1.3	-1121680,5739	-546045,4394	-546045,4394	ROH VSAKOVACÍ JÍMKY
VJ-D1.4	-1121682,9636	-546045,6614	-546045,6614	ROH VSAKOVACÍ JÍMKY
ŠRO7	-1121681,5920	-546057,1839	-546057,1839	ŠACHTA WAVIN D400

94/64

STŘECHA OBJEKTU C.1 ODVODNĚNA DO VSAKOVACÍ JÍMKY VJ-C.1
STŘECHA OBJEKTU D.1 ODVODNĚNA DO VSAKOVACÍ JÍMKY VJ-D.1
ŘEŠENO NOVOU DEŠŤOVÝCH KANALIZACÍ Z NOVÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z OBJEKTŮ KOLEJÍ
STŘECHY STÁVAJÍCÍCH SPOJOVACÍCH OBJEKTŮ - JEDNODOPLAŽNÍCH, ODVODNĚNÝ
STÁVAJÍCÍMI VNITŘNÍMI SVODY DO KANALIZACE - NENI STAVBOU ŘEŠENO !

VSAKOVACÍ JÍMKY PROVEDENY Z PLASTOVÝCH BLOKŮ

XXX 1,2*0,6*0,6 m, VÝŠKA 0,6 m.
ŠACHTA S REGULÁTOREM ODTOKU - XXX d1000 - REG. ODT. DN150
HLOUBKA ULOŽENÍ max 1,1 m, OSÁZEN REGULÁTOREM ODTOKU Q = 0,5 l/s

94/96

VSAKOVACÍ JÍMKA - PLASTOVÉ BOXY WAVIN Q.bic 1,2*0,6*0,6 m

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PRO REALIZACI STAVBY NUTNO DOKUMENTACI DOPRACOVAT DLE PŘÍLOHY č. 12 VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb.
V NOVELE VYHLÁŠKY č.405 / 2017 Sb.

OPRAVENO 05/2024

M 1 : 200

Projektant	Ing. KUNERT R.	Odp.projektant	Ing. MAĐR J.	Ing. Roman KUNERT
Obec	OLOMOUČ	Stav. úřad	OLOMOUČ	ICO : 648 55 028 DIČ : CZ450230612 Býskova 489/26 tel. : OLOMOUČ 783 01 +420 608708002
Investor	UP Olomouc, SKM Šmeralova 12, 771 11 OLOMOUČ	NÁSTAVBA VŠK GEN. SVOBODY A VŠK J.L. FISCHERA, OLOMOUČ parc.č. 94/64 - st. 1575, st. 1574, k.ú. Olomouc - Město		
AKCE				
OBJEKT	IO.01 VSAKOVACÍ JÍMKY	Stupeň	Formát	Datum
		DSŘ	4 A4	10/2019
Arch.číslo				24 - 1941 - 10 / 07
NÁZEV	SITUACE VSAKOVACÍCH JÍMEK VJ-C1 A VJ-D1			