

















TABULKA PŘÍSTROJŮ

Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část A - 2.NP - učebny a pracovní

ZNAČKA	NÁZEV	TYP	VÝKON(W)	Ks	POZNÁMKA
 B	STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO		-	-	NA STROP DOBĚH 10 min.
 C	ČIDLO CO2		-	-	DODÁVKA VZT
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ		-	-	BÍLÉ PŘÍSLUŠ.
	PŘEPÍNAČ SERIOVÝ		-	-	BÍLÉ PŘÍSLUŠ.
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ		-	-	BÍLÉ PŘÍSLUŠ.
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ		-	-	BÍLÉ PŘÍSLUŠ.
 A	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ		-	-	BÍLÁ + OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ 3. TYP
 B	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ		-	-	BÍLÉ PŘÍSLUŠ. DO PODLAHOVÉ KRABICE
 C	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ	+ OCHRANA PROTI PŘEP. 3. TYP	-	-	BÍLÉ PŘÍSLUŠ. DO PODLAHOVÉ KRABICE
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ		-	-	PŘÍSLUŠENSTVÍ ČERVENÁ
 A	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ		-	-	ČERV. + OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ 3. TYP
	KRABICOVÁ ROZVODKA DO ZDI		-	-	KE SPOJENÍ SE POUŽIJÍ WAGO SVORKY
 1	OVLADAČ REGULÁTORŮ		-	-	DODÁVKA KLIMATIZACE NEBO VZT
 2	OVLADAČ KLIMATIZACE		-	-	
 Rxx	PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ	-	-	-	VIZ. VÝKRESY NEBO TECHNICKÁ ZPRÁVA
 OP	INSTALAČNÍ KRABICE	KO 100	-	-	-
	+ 1x EKVIPOVÉ PŘÍPOJNICE		-	-	-