


VÝKRESOVÁ PŘÍLOHA Č.1



LEGENDA

HRANICE POŽ. NEBEZPEČ. PROSTORU (PNP)

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

Δ ΧΥ **PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ,**

SMĚR ÚNIKU NA VOLNÉ PROSTŘANSTVÍ

SMĚR ÚNIKU

UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍHO HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU

 POŽÁRNÍ ÚSEK, KTERÝ MUSÍ BYT VYBAVEN NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM

☒ pevné, neotvírávé zasklení,
EI 30/DP1

EPS elektrická požární signalizace

1 pozarni dvere-EI 30/DP-3-Csm

3 požární dveře-EW 30/DP1

uzavřené po každém otevření

PAN-Z panikový zámek dle ČSN EN 179

PAN-H panikové kování, hrazda dle ČSN EN 1125

MÍSTO: OLOMOUC		PROJEKTANT: ING. JAROMÍR DEJL
KRAJ: OLOMOUCKÝ	STUPEŇ: DSP	ING. JAROMÍR DEJL autORIZOVANÝ TECHNIK PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB NA TABULOVÉM VŘCHU 5, 779 00 OLOMOUC IČ: 66126495
INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc		
NÁZEV AKCE: Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL, Olomouc, tř. Svobody 8		
DATA: 2022-07		
FORMÁT: -		
MĚŘITKO: -		
OBSAH VÝKRESU: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO VÝKRESU: -
3.INP		ČÍSLO DOKAZKY: 5121